

<災害ポンプ貸付状況一覧>

●ポンプ

2025年7月15日時点

品 名 式 型	ポンプ			エンジン			参考重量	燃料 区分	所 有 台 数	可 動 可 能 台 数	貸 出 中 台 数	貸 出 可 能 台 数	備 考
	口 径	揚 程	吐 出 量	出 力	タンク容量	運転時間							
	mm	m	m3/min		ℓ	時間/満タン							
陸上ポンプ(渦巻)	100	15	1.0	10PS	11	約4時間	220	軽油	3	3	0	3	
	150	8	3.0	9PS	10.5	約4時間	250	軽油	4	3	0	3	故障1台
	250	6	7.0	16PS	13.7	約3.5時間	400	軽油	4	2	0	2	故障2台
		6	7.0	11kW	-	-	350	電力	1	1	0	1	
水中ポンプ	80	30	0.5	5.5kW	-	-	80	電力	4	4	0	4	
	100	27	1.0	7.5kW	-	-	115	電力	6	4	0	4	故障2台
	150	10	2.0	5.5kW	-	-	145	電力	3	3	2	1	4/30貸出中
	150	9	2.0	7.5kW	-	-	120	電力	1	0	0	0	故障1台
	200	8	4.0	9.0kW	-	-	205	電力	3	3	3	0	4/30貸出中
	250	10	8.0	22.0kW	-	-	390	電力	1	1	0	1	
排水ポンプ パッケージ	200 ×2台	10	5m3/台 ×2台=10m3	12kW (1台当り)	-	-	915	電力	1	1	1	0	7/6貸出中
	200 ×1台	10	5.0	12kW	-	-	630	電力	1	1	1	0	7/6貸出中
計									32	26	7	19	

●発電機

形 式	規 格	タンク容量 (ℓ)	運転時間 (時間/満タン)	参考重量	燃料区分	所 有 台 数	可 動 可 能 台 数	貸 出 中 台 数	貸 出 可 能 台 数	備 考 各発電機に対する運転可能ポンプの組合せ例
	3φ 220V 25kVA(60Hz)	70	約16時間	650kg	軽油	2	2	1	1	5.5kW×1 7.5kW×1 7/6貸出中 11kW×1
	3φ 220V 25kVA(60Hz)	70	約16時間	660kg	軽油	1	1	0	1	5.5kW×1
	3φ 220V 25kVA(60Hz)	70	約14時間	680kg	軽油	1	1	0	1	5.5kW×1
	3φ 220V 25kVA(60Hz)	180	約36時間	890kg	軽油	1	1	1	0	5.5kW×1 7/6貸出中
	3φ 220V 45kVA(60Hz)	100	約13時間	1,180kg	軽油	1	1	1	0	・5.5kW×2 ・5.5kW×1+7.5kW×1 ・11kW×1 7/6貸出中
	3φ 220V 45kVA(60Hz)	350	約41時間	1,490kg	軽油	1	1	1	0	・5.5kW×2 ・5.5kW×1+7.5kW×1 ・11kW×1 4/30貸出中
	3φ 220V 45kVA(60Hz)	355	約42時間	1,390kg	軽油	1	1	1	0	・5.5kW×2 ・5.5kW×1+7.5kW×1 ・11kW×1 4/30貸出中
計						8	8	5	3	

●排水ポンプ車

品 名	仕 様					外観寸法(車両)					保有台数	可動可能台数	貸出中台数	出動可能台数	備 考
	口径 (mm)	全揚程 (m)	総吐出量 (m ³ /min)	出力 (kW)	最低必要水位 (m)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	総重量 (kg)	(台)	(台)	(台)	(台)		
排水ポンプ車	200×6台	10	30 (6台分)	12 (1台当り)	1.0	7690	2280	2720	7850	1	1	1	0	7/6貸出中	
小型排水ポンプ車	250×1台 150×1台	10 30	15 4	62kW	0.6 0.3	5155	1695	2400	4485	1	1	0	1		
									計	2	2	1	1		

●運搬車

排水ポンプ運搬車	外観寸法				荷台寸法(内寸)				クレーン仕様		保有台数 (台)	可 動 可 能 台 数 (台)	貸 出 中 台 数 (台)	出 動 可 能 台 数 (台)	備 考
	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	総重量 (kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	アオリ高 (mm)	最大積載量 (kg)	吊上げ能力 (ton)	最大作業半径 (m)					
クレーン付きトラック	6850	1890	2750	6900	3500	1790	360	3000	2.93	6.43	1	1	0	1	パワーゲート付き
計												1	1	0	1