

## 教育旅行民泊の受入における基本的な感染予防策の手引きⅡ

### ～「屋内の施設・会場を使用する場合」の基本的な感染予防策の要点整理～

令和2年7月13日

(一財) 都市農山漁村交流活性化機構

**【想定される取組】**

集合・解散の会場、入浴（入浴施設の利用時）、団体行動（大人数）による食事・体験・見学等

**【想定される感染リスク】**

咳やくしゃみ、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うこと等による「飛沫感染」

人が接触した箇所を触ることによる「接触感染」

室内（閉鎖空間）での「三つの密」の発生による「集団感染」等

**1. 「屋内の施設・会場」の事前確認**

「屋内の施設・会場」で「基本的な感染予防策」を図れるか、「三つの密」を回避できるか事前に確認する。

**□ 「人と人との距離」の確認**

「できるだけ2m（最低1m）」の距離を維持できる席・並び方、一度に収容できる人数等

**□ 「換気具合」の確認**

風の流れを作る「2方向の窓や戸」の位置・個数・窓や戸の全開（開閉具合）、換気設備の有効性等

換気回数を毎時2回以上（30分に1回以上、数分間程度、窓を全開する）

※「窓がない施設」の場合：法令に基づき「感染症防止のために合理的な換気量を保つ換気設備（業務用エアコン）」を使用

**□ 「手指消毒」の確認**

「手洗い場」の位置、「石鹸」の配置状況、「アルコール消毒液（70%以上のエタノール）」の配置、一度に利用可能な人数等

**□ 「人の接触箇所の清拭消毒」の確認**

施設管理者による「ドアノブ等の人の接触箇所の清拭消毒」の実施状況等

**□ 「混雑が想定される時期・時間等」の確認**

予約状況、過去の実績を踏まえた予測等の確認

**□ その他、施設管理者による感染予防策の取組等**

※対策例：事前予約、貸切利用、人数制限、検温等

## 2. 使用する「屋内の施設・会場」の選択

「換気・手指衛生・接触箇所の清拭消毒等の基本的な感染予防策を十分に取り組める施設・会場」を選択する。

前提として、できる限り「屋内の取組」よりも「屋外の取組」を選択すること

「混雑が想定される時期・時間」の使用を回避すること（事前予約、貸切利用、人数制限等）

「人と人との距離を維持できる施設・会場」を選択すること

→ 「人と人との距離を維持できる席の配置」、「一度に収容できる人数」等を検討すること

**【「1つの施設・会場」で参加者・同行者を収容できない場合の対策例】**

「複数の施設・会場に分散」、「より大きな会場や屋外への変更」、「取組中止」等

### 3. 「屋内の施設・会場」の使用前の準備

参加者・同行者及び受入関係者等の中に無症状感染者がいる可能性があることを踏まえて、感染予防策を講じる。

#### 「人と人との距離」の確保

「人と人との距離」を維持できる席の配置（できるだけ2 m（最低1 m）空ける）

できる限り、「会話や食事をする際」は「真正面の位置を避ける」こと

→ 「互い違いに座る」、「椅子の数や配置の工夫」等

【「どうしても真正面に座る」場合は「人と人との間」に「飛沫を防止する対策」が必要】

例1：パーティションやビニール製のカーテンの設置

例2：フェイスシールド、目を保護するゴーグル等の着用

入口・トイレ等で混雑が予想される場合、「動線」、「立ち位置表示」を作成すること

→ 最低1 m（できるだけ2 m）の間隔を取ること

#### 「手指衛生」の徹底

「手指消毒用のアルコール消毒液（70%以上のエタノール）」の配置（入口、施設内の各箇所）

※アルコール消毒液による「引火」に注意

「手洗い用の石鹸」の配置（手洗い場、トイレ等）

→ 「ペーパータオル及びビニール製ゴミ袋」または「個人用タオル」の用意

→ 「使用したペーパータオル等」はビニール製のゴミ袋で縛ってから捨てること

「人が接触する箇所の清拭消毒」の実施（「0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム」による拭き取り）

※飲料としての飲み間違いに注意

「不特定多数が接触する箇所」の清拭消毒

「使用する器具・貸出物等の接触部位」の清拭消毒

### □「三つの密」の回避

#### □「換気」のリハーサルの実施

→「2方向の窓や戸」を「全開」にすることで風の流れることができること

→「窓が1つ」の場合は「入口のドア」を開けて風の流れることができること

※参考：「扇風機や換気扇を併用すること」で換気の効果を上向きにできること

□換気回数は「毎時2回以上（30分に1回以上、数分間程度、窓を全開する）」

→「窓がない施設」の場合は「換気設備（業務用エアコン）」による換気を試みる

#### **参考：換気設備（業務用エアコン）・通常家庭用エアコン・一般的な空気洗浄機に関する注意事項**

##### □「換気設備（業務用エアコン）」の使用条件

：法令に基づく感染防止のために合理的な換気量を保つ性能を有するもの

□「通常家庭用エアコン」は換気する機能を持たないこと（「空気の循環」のみ）

□「一般的な空気洗浄機」は感染予防の効果は不明（通過する空気量が換気量に比べて少ない）

#### □「同時に大人数」が利用する場合、「三つの密」を回避する取組のリハーサルの実施

→入館時・利用時・退館時等に密にならないような移動・席位置・並び方等の工夫

### □毎朝の体温測定・健康チェック（受入関係者及び参加者・同行者、施設関係者）

#### □「検温」の準備

※事前に「毎朝の体温測定・健康チェック」の結果を把握していない等の場合に実施

### □その他、感染予防策の取組等

#### □「分かりやすい感染予防策の案内」の掲示

→例：マスクの付け方、手洗い方法、トイレの蓋を閉めて汚物を流すこと等

□「手や口が触れるようなもの（コップ、箸等）」は、「適切に洗浄及び消毒」または「使い捨て」にする等

#### 4. 「屋内の施設・会場」の利用者に対する「感染拡大を予防する取組」のお願い

##### 【「感染予防を意識した行動」のお願い】

「自分で感染しないための行動」のお願い

「人に感染させない行動」のお願い

※自分が「無症状感染者である可能性があること」を想定して行動すること

##### 【入館時のお願い】

入館前の「手指衛生」の徹底

「アルコール消毒液による手指消毒」または「石鹸による手洗い」の選択

→ 「手指消毒」の場合、「アルコール消毒液（70%以上のエタノール）」を使用すること

→ 「手洗い」の場合、「石鹸」で「30秒程度の正しい手洗い」を行い、水で流すこと

入館前の「検温」の実施

※事前に「毎朝の体温測定・健康チェック」の結果を把握していない等の場合に実施

入館前の「健康チェック」の確認

→ 「感染の疑いがある症状がある方」の入館は基本的にお断りすること

→ 「入館をお断りした方」のその後の対応については「参加者・同行者」の責任者・担当者と協議すること

##### 参考：感染の疑いがある症状の目安

「息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状」のいずれかがある場合

「重症化しやすい方（※）」で、「発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状」がある場合

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

上記以外の方で「発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く」場合

（症状が4日以上続く場合は必ず相談すること。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐ相談すること。解熱剤を飲み続けなければならない方も同様）

## 【入館前から退館までのお願い】

「物に触った後」は「手洗いまたは手指消毒」を行う前に「手指で目・鼻・口に触らないこと」

入館前から「マスク」の着用（マスクで「口・鼻」を覆うこと）

「咳エチケット」の徹底

マスクを着けていない時、「ティッシュペーパーや腕等」で「口と鼻」を覆うこと

できる限り、「人と人との距離を確保」し、「会話せず」、「ごく短時間」に行うこと

「人と人との距離」を維持して、「移動すること、座ること、並ぶ」こと

（できるだけ2m（最低1m）空ける）

可能な限り、「会話や食事をする際」は「真正面を避けること」、「互い違いに座ること」

【「どうしても真正面に座る必要がある場合」の対策例】

「パーティションやビニール製のカーテン」が設置されている場合は「それらを挟む位置で座る」こと

「マスク、フェイスシールド、目を保護するゴーグル等」を着用すること

「立ち位置表示」を設けている場合はその表示に従って並ぶこと

（できるだけ2m（最低1m）の間隔）

基本的に「大きな声を出すこと」、「歌うこと」、「呼気が激しくなるような運動」を行わないこと

【「人前で大きな声で伝える必要がある場合」の対策例】

大声にならないように「マイクを通した音声」や「音声データ」等を音響機器で流すこと

「パーティションやビニール製のカーテン」が設置されている場合、「それらを挟む位置で座る」こと

「マスク、フェイスシールド、目を保護するゴーグル等」を着用すること

「必要のないもの・不特定多数の人が触るものには極力触らないこと」

屋内では「勝手に窓や戸を閉めないこと」（「換気」のため）

換気の回数は「毎時2回以上（30分に1回以上、数分間程度、窓を全開する）」行うこと

→「窓がない施設」の場合は「換気設備（業務用エアコン）」による換気を行うこと