

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	*	-	-	
仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	*	-	-	
架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
仮囲い（H＝3.0m）		1	m供用日	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積14	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積22	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積38	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積60	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積14	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積22	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*(○)	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.6	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 3.2	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 4.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 5.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 8	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 14	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 22	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 38	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 60	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 80	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 100	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 125	1	m	-	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 3.2	1	m	-	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	1	m	*	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8	1	m	-	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 14	1	m	-	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 22	1	m	*	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 38	1	m	*	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 60	1	m	*	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 80	1	m	-	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 100	1	m	*	-	-	
6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 125	1	m	-	-	-	
6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 14	1	m	-	-	-	
6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	12,045	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	19,404	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 38	1	m	*(●)	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 60	1	m	4,116	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 100	1	m	6,251	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 150	1	m	7,501	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 200	1	m	11,060	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 250	1	m	-	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 325	1	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 8	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 22	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 38	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 60	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 100	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 150	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 200	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm2	1	kg	*	-	-	
垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm2	1	kg	*	-	-	
垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm2	1	kg	*	-	-	
垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm2	1	kg	*	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,340	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2,180	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	2,650	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	6,440	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	15,000	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	34,300	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	1,920	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	2,650	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	3,120	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	7,070	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	16,600	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	38,200	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 1 5 A	1	個	2,530	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 A	1	個	2,530	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 6 0 A	1	個	5,920	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 1 0 0 A	1	個	10,500	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 2 0 0 A	1	個	20,000	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 0 A	1	個	44,200	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 4 0 0 A	1	個	47,600	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－ 3 0 A	1	個	4,680	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－ 6 0 A	1	個	6,130	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－ 1 0 0 A	1	個	11,600	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－ 2 2 5 A	1	個	20,000	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
漏電しゃ断器	3 P - 4 0 0 A	1	個	47,600	-	-	
コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5 m φ 1 5 cm	1	本	1,220	-	-	
Uバンド (コンクリート根かせ用)	1号 A	1	個	1,890	-	-	
自在アームバンド	U A B D - 3 1 7	1	個	*	-	-	
アームタイレスバンド (片抱)	S A B D - 1 9 S - DW	1	個	*	-	-	
自在バンド	1 B T - 2 0 8	1	個	*	-	-	
自在バンド	3 B D - HD - 1 2	1	個	*	-	-	
自在バンド	U A B D - 3 1 2 アーム型	1	個	*	-	-	
自在バンド	4 B D - HC - 1 2	1	個	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5× 9 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 5 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 0 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 3 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 5 0 0	1	本	*(●)	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×2 5 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	1. 5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
腕金トメ	2.3×7 5×7 5×2 5 0 0	1	個	*	-	-	
腕金トメ	3.2×7 5×7 5×2 5 0 0	1	個	*	-	-	
低圧用ラック	ボルト付 (W 1 / 2 × 1 2)	1	個	*	-	-	
高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
D V 線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
低圧引留がいし	7 5 × 6 5	1	個	*	-	-	
低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
スイッチ B (屋外用 0ー 3 0)	1 5 0×2 5 0×1 0 0	1	個	5,010	-	-	
スイッチ B (屋外用 0ー 6 0)	1 7 0×2 8 0×1 2 0	1	個	6,300	-	-	
スイッチ B (屋外用 0ー 1 0 0)	2 0 0×3 4 0×1 5 0	1	個	7,800	-	-	
スイッチ B (屋外用 0ー 2 0 0)	2 4 0×4 2 0×1 7 0	1	個	11,100	-	-	
スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 0)	3 5 0×5 9 0×2 2 0	1	個	26,400	-	-	
スイッチ B (屋外用 0ー 5 0 0)	4 0 0×8 0 0×2 8 0	1	個	36,900	-	-	
低圧線引留金具	両引留 2 線用	1	本	-	-	-	
低圧線引留金具	両引留 3 線用	1	本	-	-	-	
受金具	二線用	1	本	*	-	-	
受金具	三線用	1	本	*	-	-	
低圧線支持具	受皿 7 R (樹脂)	1	本	*	-	-	
支線棒	1 3×2 1 0 0	1	個	*(○)	-	-	
支線棒	1 3×2 5 0 0	1	個	3,250	-	-	
ステーブロック (ロッド付) N o 1	長 5 0 0 mm×幅 2 5 0 mm	1	組	*	-	-	
ステーブロック (ロッド付) N o 2	長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1	組	*	-	-	
ステーブロック (ロッド付) N o 3	長 7 0 0 mm×幅 3 5 0 mm	1	組	*	-	-	
避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4 KV	1	個	*	-	-	
避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4 KV	1	個	*	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 3 0 A P Cー 6	1	個	*	-	-	
高圧カットアウト取付金物	C S Sー S	1	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 A×500×90	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 B×500×120	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 A×500×90	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 B×500×170	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 k v 高圧引下用 P D C	8 mm2	1	m	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 1 0 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 2 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 5 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 3 0 0	1	本	*	-	-	
ボルト	1 3 × 4 5 0	1	本	*	-	-	
ボルト	真棒 1 2 × 2 0 0	1	個	*	-	-	
丸型アームタイ	2.3 × 2 5 × 9 4 5	1	個	*	-	-	
コーチスクリュー	1 3 × 1 0 0	1	本	109	-	-	
高圧引下線	P D C 1 4 mm2	1	m	*	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3 cm ー長 7 m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 8 m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 9 m	1	本	-	-	-	
コンクリートポール (一般柱)	L 6 m × D 1 2 cm × W 1.2 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 7 m × D 1 4 cm × W 1.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 8 m × D 1 4 cm × W 2.0 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 9 m × D 1 4 cm × W 2.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 0 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
硬質ビニル電線管 (V E)	径 7 0 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 8 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
プラントポンプ	φ 1 5 0×1 8.5 kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
ウェルポイント	φ 5 0×0.7 m	1	本供用月	2,310	738	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×5.5 m	1	本供用月	626	715	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×3.6 m	1	本供用月	434	496	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×1.8 m	1	本供用月	320	366	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×1.0 m	1	本供用月	205	234	-	
ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	24	24	-	
スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,570	554	-	
ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×1.0 m	1	本供用月	509	509	-	
ヘッダーカップリング	φ 1 5 0	1	個供用月	494	266	-	
ヘッダーエルボ (9 0°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	590	590	-	
ヘッダーベンド (1 3 5°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	514	514	-	
ヘッダーチーズ (T 字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	660	660	-	
ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	382	382	-	
ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	34,000	8,950	-	
ノッチタンク	2 m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	
敷設用機材 ジェットポンプ	φ 8 0×1 5 kw	1	台供用月	128,000	64,000	-	
敷設用機材 サクションホース	φ 8 0×4.5 m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
敷設用機材 ジェットホース	φ 5 0×2 0 m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
敷設用機材 フートバルブ	φ 8 0	1	個供用月	1,260	1,260	-	
敷設用機材 ストップバルブ	φ 5 0	1	個供用月	3,300	660	-	
敷設用機材 圧力計	φ 5 0	1	個供用月	7,340	-	-	
敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×3.0 m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
登架橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	時間	39	65	151	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	時間	57	91	210	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	時間	77	123	279	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	時間	91	146	331	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	時間	162	259	587	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t 積	1	時間	193	308	700	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t 積	1	時間	-	-	-	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t 積	1	時間	1,990	2,390	3,260	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t 積	1	時間	3,970	4,770	6,500	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t 積	1	時間	7,320	8,780	12,000	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	供用日	182	298	694	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	供用日	261	421	969	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	供用日	355	567	1,290	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	供用日	421	671	1,530	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	供用日	747	1,190	2,710	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t 積	1	供用日	890	1,420	3,230	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t 積	1	供用日	-	-	-	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t 積	1	供用日	7,880	9,450	12,900	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t 積	1	供用日	15,700	18,800	25,700	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t 積	1	供用日	28,900	34,700	47,300	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
火薬庫損料		1	式	-	-	-	
火工品庫損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
取扱所損料		1	式	-	-	-	
火工所損料		1	式	-	-	-	
予備	予備	1	なし	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。