

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	29	-	-	
3	仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	58	-	-	
4	架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	11,300	-	-	
6	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
7	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
8	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
9	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
10	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積14	1	m	*	-	-	
11	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積22	1	m	*	-	-	
12	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積38	1	m	*	-	-	
13	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積60	1	m	*	-	-	
14	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
15	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
16	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
17	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
18	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
19	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
20	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
21	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
22	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
23	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積14	1	m	*	-	-	
24	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積22	1	m	*	-	-	
25	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積38	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
26	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
27	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
28	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
29	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
30	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
31	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	
32	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
33	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*(○)	-	-	
34	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*(○)	-	-	
35	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*(○)	-	-	
36	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*(○)	-	-	
37	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*(○)	-	-	
38	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*(○)	-	-	
39	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*(○)	-	-	
40	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*(○)	-	-	
41	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*(○)	-	-	
42	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
43	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
44	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
45	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
46	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
47	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
48	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
49	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
50	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
51	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	
52	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
5 3	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.6	1	m	*	-	-	
5 4	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 3.2	1	m	*	-	-	
5 5	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 4.0	1	m	*	-	-	
5 6	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 5.0	1	m	*	-	-	
5 7	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 8	1	m	-	-	-	
5 8	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 14	1	m	*	-	-	
5 9	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 22	1	m	*	-	-	
6 0	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 38	1	m	*	-	-	
6 1	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 60	1	m	*	-	-	
6 2	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 80	1	m	-	-	-	
6 3	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 100	1	m	*	-	-	
6 4	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 125	1	m	-	-	-	
6 5	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 3.2	1	m	-	-	-	
6 6	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	1	m	*	-	-	
6 7	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8	1	m	-	-	-	
6 8	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 14	1	m	-	-	-	
6 9	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 22	1	m	*	-	-	
7 0	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 38	1	m	*	-	-	
7 1	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 60	1	m	*	-	-	
7 2	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 80	1	m	-	-	-	
7 3	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 100	1	m	*	-	-	
7 4	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 125	1	m	-	-	-	
7 5	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 14	1	m	-	-	-	
7 6	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
7 7	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
7 8	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	
7 9	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 100	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
80	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 150	1	m	-	-	-	
81	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 200	1	m	-	-	-	
82	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 250	1	m	-	-	-	
83	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 325	1	m	-	-	-	
84	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 14	1	m	-	-	-	
85	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
86	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
87	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	
88	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 100	1	m	-	-	-	
89	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 150	1	m	-	-	-	
90	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 200	1	m	-	-	-	
91	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 250	1	m	-	-	-	
92	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 325	1	m	-	-	-	
93	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
94	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
95	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
96	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
97	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
98	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
99	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
100	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
101	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
102	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 150	1	m	17,955	-	-	
103	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 200	1	m	32,015	-	-	
104	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 250	1	m	-	-	-	
105	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 325	1	m	-	-	-	
106	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 0 7	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
1 0 8	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
1 0 9	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
1 1 0	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
1 1 1	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
1 1 2	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 8	1	m	*(●)	-	-	
1 1 3	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 6 0	1	m	5,182	-	-	
1 1 4	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0	1	m	8,881	-	-	
1 1 5	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0	1	m	10,735	-	-	
1 1 6	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0	1	m	17,195	-	-	
1 1 7	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
1 1 8	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
1 1 9	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 1.6	1	m	*	-	-	
1 2 0	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.0	1	m	*	-	-	
1 2 1	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
1 2 2	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
1 2 3	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
1 2 4	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
1 2 5	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 8	1	m	*	-	-	
1 2 6	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
1 2 7	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
1 2 8	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
1 2 9	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
1 3 0	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
1 3 1	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
1 3 2	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
1 3 3	亜鉛めつき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm2	1	kg	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 3 4	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm2	1	kg	*	-	-	
1 3 5	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm2	1	kg	*	-	-	
1 3 6	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm2	1	kg	*	-	-	
1 3 7	配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,850	-	-	
1 3 8	配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	3,000	-	-	
1 3 9	配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	3,640	-	-	
1 4 0	配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	8,940	-	-	
1 4 1	配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	20,600	-	-	
1 4 2	配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	47,300	-	-	
1 4 3	配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	2,650	-	-	
1 4 4	配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	3,640	-	-	
1 4 5	配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	4,290	-	-	
1 4 6	配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	9,620	-	-	
1 4 7	配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	23,000	-	-	
1 4 8	配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	52,200	-	-	
1 4 9	漏電しゃ断器	2 P— 1 5 A	1	個	3,460	-	-	
1 5 0	漏電しゃ断器	2 P— 3 0 A	1	個	3,460	-	-	
1 5 1	漏電しゃ断器	2 P— 6 0 A	1	個	8,160	-	-	
1 5 2	漏電しゃ断器	2 P— 1 0 0 A	1	個	14,300	-	-	
1 5 3	漏電しゃ断器	2 P— 2 0 0 A	1	個	27,600	-	-	
1 5 4	漏電しゃ断器	2 P— 3 0 0 A	1	個	60,500	-	-	
1 5 5	漏電しゃ断器	2 P— 4 0 0 A	1	個	65,200	-	-	
1 5 6	漏電しゃ断器	3 P— 3 0 A	1	個	6,340	-	-	
1 5 7	漏電しゃ断器	3 P— 6 0 A	1	個	8,420	-	-	
1 5 8	漏電しゃ断器	3 P— 1 0 0 A	1	個	17,300	-	-	
1 5 9	漏電しゃ断器	3 P— 2 2 5 A	1	個	27,600	-	-	
1 6 0	漏電しゃ断器	3 P— 4 0 0 A	1	個	65,200	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 6 1	コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
1 6 2	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
1 6 3	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5m φ15cm	1	本	1,220	-	-	
1 6 4	Uバンド (コンクリート根かせ用)	1号A	1	個	1,980	-	-	
1 6 5	自在アームバンド	UABD-317	1	個	*	-	-	
1 6 6	アームタイレスバンド (片抱)	SABD-19S-DW	1	個	*	-	-	
1 6 7	自在バンド	1BT-208	1	個	*	-	-	
1 6 8	自在バンド	3BD-HD-12	1	個	*	-	-	
1 6 9	自在バンド	UABD-312アーム型	1	個	*	-	-	
1 7 0	自在バンド	4BD-HC-12	1	個	*	-	-	
1 7 1	軽腕金	2.3×75×45×900	1	本	*	-	-	
1 7 2	軽腕金	2.3×75×45×1500	1	本	*	-	-	
1 7 3	軽腕金	2.3×75×45×1800	1	本	*	-	-	
1 7 4	軽腕金	3.2×75×75×1000	1	本	*	-	-	
1 7 5	軽腕金	3.2×75×75×1300	1	本	*	-	-	
1 7 6	軽腕金	3.2×75×75×1500	1	本	* (●)	-	-	
1 7 7	軽腕金	3.2×75×75×1800	1	本	*	-	-	
1 7 8	軽腕金	3.2×75×75×2500	1	本	*	-	-	
1 7 9	軽腕金	1.5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
1 8 0	腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	-	-	
1 8 1	腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
1 8 2	低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	-	-	
1 8 3	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
1 8 4	DV線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
1 8 5	低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
1 8 6	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
1 8 7	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
188	スイッチ B (屋外用 0ー 30)	150×250×100	1	個	5,490	-	-	
189	スイッチ B (屋外用 0ー 60)	170×280×120	1	個	6,900	-	-	
190	スイッチ B (屋外用 0ー 100)	200×340×150	1	個	8,700	-	-	
191	スイッチ B (屋外用 0ー 200)	240×420×170	1	個	12,300	-	-	
192	スイッチ B (屋外用 0ー 300)	350×590×220	1	個	28,800	-	-	
193	スイッチ B (屋外用 0ー 500)	400×800×280	1	個	40,500	-	-	
194	低圧線引留金具	両引留 2 線用	1	本	-	-	-	
195	低圧線引留金具	両引留 3 線用	1	本	-	-	-	
196	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
197	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
198	低圧線支持具	受皿 7 R (樹脂)	1	本	*	-	-	
199	支線棒	13×2100	1	個	* (○)	-	-	
200	支線棒	13×2500	1	個	3,250	-	-	
201	ステーブロック (ロッド付) No 1	長 500mm×幅 250mm	1	組	*	-	-	
202	ステーブロック (ロッド付) No 2	長 600mm×幅 300mm	1	組	*	-	-	
203	ステーブロック (ロッド付) No 3	長 700mm×幅 350mm	1	組	*	-	-	
204	避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4KV	1	個	*	-	-	
205	避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4KV	1	個	*	-	-	
206	高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	
207	高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	-	-	-	
208	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
209	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	1	組	*	-	-	
210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	1	組	*	-	-	
211	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	1	組	*	-	-	
212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	1	組	*	-	-	
213	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
214	6kV 高圧引下用 PDC	8mm ²	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 1 5	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3×1 0 0	1	本	*	-	-	
2 1 6	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3×2 2 0	1	本	*	-	-	
2 1 7	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3×2 5 0	1	本	*	-	-	
2 1 8	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3×3 0 0	1	本	*	-	-	
2 1 9	ボルト	1 3×4 5 0	1	本	*	-	-	
2 2 0	ボルト	真棒 1 2×2 0 0	1	個	*	-	-	
2 2 1	丸型アームタイ	2.3×2 5×9 4 5	1	個	*	-	-	
2 2 2	コーチスクリュー	1 3×1 0 0	1	本	136	-	-	
2 2 3	高圧引下線	P D C 1 4mm2	1	m	*	-	-	
2 2 4	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3cm ー長 7m	1	本	-	-	-	
2 2 5	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6cm ー長 8m	1	本	-	-	-	
2 2 6	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6cm ー長 9m	1	本	-	-	-	
2 2 7	コンクリートポール (一般柱)	L 6m×D 1 2cm×W 1.2 kN	1	本	*	-	-	
2 2 8	コンクリートポール (通信線用)	L 7m×D 1 4cm×W 1.5 kN	1	本	*	-	-	
2 2 9	コンクリートポール (通信線用)	L 8m×D 1 4cm×W 2.0 kN	1	本	*	-	-	
2 3 0	コンクリートポール (通信線用)	L 9m×D 1 4cm×W 2.5 kN	1	本	*	-	-	
2 3 1	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 0m×D 1 9cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
2 3 2	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1m×D 1 9cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
2 3 3	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2m×D 1 9cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
2 3 4	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 1 4 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 5	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 1 6 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 6	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 2 2 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 7	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 2 8 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 8	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 3 6 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 9	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 4 2 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 4 0	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 5 4 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 4 1	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 7 0 A×長 4.0m	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 4 2	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 8 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 4 3	プラントポンプ	φ 1 5 0×1 8.5 kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
2 4 4	ウェルポイント	φ 5 0×0.7 m	1	本供用月	2,310	738	-	
2 4 5	ライザーパイプ	φ 4 0×5.5 m	1	本供用月	626	715	-	
2 4 6	ライザーパイプ	φ 4 0×3.6 m	1	本供用月	434	496	-	
2 4 7	ライザーパイプ	φ 4 0×1.8 m	1	本供用月	320	366	-	
2 4 8	ライザーパイプ	φ 4 0×1.0 m	1	本供用月	205	234	-	
2 4 9	ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	24	24	-	
2 5 0	スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,570	554	-	
2 5 1	ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×1.0 m	1	本供用月	510	510	-	
2 5 2	ヘッダーカップリング (ロングラバー)	φ 1 5 0	1	個供用月	494	266	-	
2 5 3	ヘッダーエルボ (9 0°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	590	590	-	
2 5 4	ヘッダーバンド (1 3 5°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	515	515	-	
2 5 5	ヘッダーチーズ (T字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	660	660	-	
2 5 6	ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	382	382	-	
2 5 7	ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	34,000	8,950	-	
2 5 8	ノッチタンク	1 m ³	1	個供用月	11,900	8,500	-	
2 5 9	敷設用機材 ジェットポンプ	φ 8 0×1 5 kw	1	台供用月	141,000	64,000	-	
2 6 0	敷設用機材 サクションホース	φ 8 0×4.5 m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
2 6 1	敷設用機材 ジェットホース	φ 5 0×2 0 m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
2 6 2	敷設用機材 フートバルブ	φ 8 0	1	個供用月	1,260	1,260	-	
2 6 3	敷設用機材 ストップバルブ	φ 5 0	1	個供用月	3,300	660	-	
2 6 4	敷設用機材 圧力計	φ 5 0	1	個供用月	7,340	-	-	
2 6 5	敷設用機材 標準型スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
2 6 6	ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×3.0 m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
2 6 7	登架橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
2 6 8	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0 t 積級	1	時間	42	68	159	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 6 9	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0 t 積級	1	時間	60	96	222	
2 7 0	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0 t 積級	1	時間	81	130	295	
2 7 1	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0 t 積級	1	時間	96	153	349	
2 7 2	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0 t 積級	1	時間	171	273	620	
2 7 3	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0 t 積級	1	時間	203	324	738	
2 7 4	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 15.0 t 積級	1	時間	-	-	-	
2 7 5	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 20.0 t 積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
2 7 6	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 32.0～37.0 t 積級	1	時間	2,010	2,410	3,280	
2 7 7	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 46.0～55.0 t 積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
2 7 8	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 78.0～95.0 t 積級	1	時間	7,380	8,850	12,100	
2 7 9	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 25.0 t 積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
2 8 0	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 55.0～65.0 t 積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
2 8 1	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0 t 積級	1	供用日	187	307	715	
2 8 2	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0 t 積級	1	供用日	268	433	997	
2 8 3	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0 t 積級	1	供用日	366	583	1,330	
2 8 4	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0 t 積級	1	供用日	433	691	1,570	
2 8 5	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0 t 積級	1	供用日	769	1,230	2,790	
2 8 6	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0 t 積級	1	供用日	916	1,460	3,320	
2 8 7	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 15.0 t 積級	1	供用日	-	-	-	
2 8 8	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 20.0 t 積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
2 8 9	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 32.0～37.0 t 積級	1	供用日	8,120	9,740	13,300	
2 9 0	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 46.0～55.0 t 積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
2 9 1	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 78.0～95.0 t 積級	1	供用日	29,900	35,800	48,900	
2 9 2	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 25.0 t 積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
2 9 3	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 55.0～65.0 t 積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
2 9 4	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
2 9 5	火薬庫損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 9 6	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
2 9 7	取扱所損料		1	式	-	-	-	
2 9 8	火工所損料		1	式	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。