

災害応急用ポンプ等 所有一覧表(近畿) [R8.9.2]

凡例	
貸出中	
整備中	

(1)ポンプ仕様・貸付状況

種別	貸出状況	貸出先	期間	番号	管理番号	口径(mm)	揚程(m)	吐出力(m3/min)	機関出力	始動方式等	タンク容量(リットル)	燃料区分	概算重量(kg)		概略寸法(mm) 幅W×奥行D×高さH	最低必要水位(cm)	連続運転可能時間(h) (カタログ等参考値)
													乾燥重量 (燃料除き)	総重量 (燃料満タン)			
陸上ポンプ※1	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	1	56-11P	100	25	1.0	8.8 kW	手回し (非自吸式)	12	軽油	330	340	900W×1,100D×800H	—	5.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	2	61-9P	100	16	1.4	8.8 kW	手回し (非自吸式)	10	軽油	322	330	1,200W×1,100D×1,000H	—	4.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	3	62-9P	100	16	1.4	8.8 kW	手回し (非自吸式)	10	軽油	322	330	1,200W×1,100D×1,000H	—	4.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	4	63-3P	100	16	1.4	8.8 kW	手回し (非自吸式)	10	軽油	322	330	1,200W×1,100D×1,000H	—	4.5
	整備中	—	—	5	63-4P	100	16	1.4	8.8 kW	手回し (非自吸式)	10	軽油	322	330	1,200W×1,100D×1,000H	—	4.5
	整備中	—	—	6	7-1P	100	38	0.7	8.4 kW	手回し (非自吸式)	10	軽油	322	290	490W×910D×640H	—	4.8
	貸出中	京丹後市	R8.7.24～ R8.9.30	7	19-05P	100	15	1.2	5.5 kW	セル (自吸式)	11	軽油	283	293	1,040W×840D×740H	—	5.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	8	19-06P	100	15	1.2	5.5 kW	セル (自吸式)	11	軽油	283	293	1,040W×840D×740H	—	5.5
				9	19-07P	100	15	1.2	5.5 kW	セル (自吸式)	11	軽油	283	293	1,040W×840D×740H	—	5.5
				10	19-08P	100	15	1.2	5.5 kW	セル (自吸式)	11	軽油	283	293	1,040W×840D×740H	—	5.5
	バッテリーのみ貸出中	京丹後市	R8.7.24～ R8.9.30	11	19-09P	100	15	1.2	5.5 kW	セル (自吸式)	11	軽油	283	293	1,040W×840D×740H	—	5.5
				12	R5-1P	100	14	1.0	7.3 kW	リコイルスターター	6.1	ガソリン	71	76	730W×484D×635H	—	2.5
	貸出中	亀岡中部農地整備事業		13	R7-1P	100	14	1.0	6.3 kW	リコイルスターター	6.1	ガソリン	68	73	730W×484D×569H	—	2.0
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	14	56-16P	150	10	2.0	8.8 kW	手回し (非自吸式)	12	軽油	330	340	1,000W×1,200D×800H	—	5.5
	R7廃棄	—	—	15	56-17P	150	10	2.0	8.8 kW	手回し (非自吸式)	12	軽油	330	340	1,000W×1,200D×800H	—	5.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	16	56-18P	150	10	2.0	8.8 kW	手回し (非自吸式)	12	軽油	330	340	1,000W×1,200D×800H	—	5.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	17	56-19P	150	10	2.0	8.8 kW	手回し (非自吸式)	12	軽油	330	340	1,000W×1,200D×800H	—	5.5
	整備中	—	—	18	27-1P	150	10	2.0	16.7 kW	セル (自吸式)	25	軽油	550	570	1,580W×1,047D×1,062H	—	4.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	19	R3-1P	150	15	2.0	16.7 kW	セル (自吸式)	25	軽油	445	465	1,580W×700D×1,130H	—	4.5
	貸出中	九州農政局土地改良技術事務所	R8.8.3～	20	R4-1P	150	15	2.0	12.7 kW	セル (自吸式)	43	ガソリン	425	460	830W×1,270D×1,085H	—	6
				21	22-2P	250	6	6.0	11 kW	スターデルタ (モータ式)	— (モータ式)	— (モータ式)	400	—	1,160W×1,000D×900H	—	—
				22	55-1P	250	6	6.0	16.7 kW	セル (非自吸式)	25	軽油	580	600	1,600W×1,650D×1,410H	—	4.4
				23	55-3P	250	6	6.0	16.7 kW	セル (非自吸式)	25	軽油	580	600	1,600W×1,650D×1,410H	—	4.4
				24	26-1P	250	6	6.0	11.8 kW	セル (非自吸式)	25	軽油	756	777	1,530W×1,300D×1,300H	—	6.8
	整備中	—	—	25	R1-7P	250	6	6.0	16.7 kW	セル (非自吸式)	25	軽油	610	630	1,673W×1,025D×1,200H	—	5.7
				26	R2-1P	250	6	6.0	16.7 kW	セル (非自吸式)	25	軽油	610	630	1,673W×1,025D×1,150H	—	5.7
水中ポンプ(部品取り用) (廃棄等)				R2破棄 現存	4-6SP	100	35	1.0	11 kW	直入れ	—	—	280	—	800W×1,000D×1,000H	13	—
	貸出中	北陸農政局土地改良技術事務所	R8.9.1～	27	5-6SP	100	35	1.0	11 kW	直入れ	—	—	280	—	800W×1,000D×1,000H	13	—
	貸出中	北陸農政局土地改良技術事務所	R8.9.1～	28	9-3SP	100	35	1.0	11 kW	直入れ	—	—	370	—	800W×1,000D×1,400H	13	—
				29	16-1SP	100	35	1.0	11 kW	スターデルタ	—	—	370	—	800W×1,000D×1,400H	19	—
	廃棄			—	16-2SP	100	35	1.0	11 kW	スターデルタ	—	—	370	—	800W×1,000D×1,400H	19	—
				30	20-6SP	100	35	1.0	11 kW	スターデルタ	—	—	380	—	800W×1,000D×1,400H	19	—
				31	R2-5SP	100	35	1.0	11 kW	スターデルタ	—	—	380	—	800W×1,000D×1,300H	19.0	—
				32	17-5SP	100	15	1.0	5.5 kW	スターデルタ	—	—	310	—	800W×1,000D×1,500H	15	—
				33	17-6SP	100	15	1.0	5.5 kW	スターデルタ	—	—	310	—	800W×1,000D×1,500H	15	—
				34	17-7SP	100	15	1.0	5.5 kW	スターデルタ	—	—	310	—	800W×1,000D×1,500H	15	—
				35	17-8SP	100	15	1.0	5.5 kW	スターデルタ	—	—	310	—	800W×1,000D×1,500H	15	—
				36	28-8SP	100	15	1.0	5.5 kW	スターデルタ	—	—	310	—	800W×1,000D×1,500H	15	—
				37	20-7SP ※3	100	60	1.0	22 kW	スターデルタ	—	—	670	—	(ホ)800W×1,000D×1,600H (盤)640W×500D×1,700H (ケ)800W×1,000D×850H	25	—
	貸出中	日野川流域土地改良区	R8.7.28～ R8.9.14	38	24-4SP	150	10	2.0	7.5 kW	直入れ	—	—	385	—	800W×1,000D×1,400H	17.5	—
	貸出中	北陸農政局土地改良技術事務所	R8.9.1～	39	24-5SP	150	10	2.0	7.5 kW	直入れ	—	—	385	—	800W×1,000D×1,400H	17.5	—
				40	25-7SP	150	10	2.0	7.5 kW	直入れ	—	—	385	—	800W×1,000D×1,400H	17.5	—
				41	25-8SP	150	10	2.0	7.5 kW	直入れ	—	—	385	—	800W×1,000D×1,400H	17.5	—
				42	27-6SP	150	10	2.0	7.5 kW	直入れ	—	—	385	—	800W×1,000D×1,400H	17.5	—
水中ポンプ※2	貸出中	北陸農政局土地改良技術事務所	R8.9.1～	43	R3-11SP	150	15	2.0	9 kW	スターデルタ	—	—	350	—	800W×1,000D×1,300H	20.0	—
	貸出中	湖北土地改良区	R8.3.16～ R8.11.30	44	R3-12SP	150	20	2.0	15 kW	スターデルタ	—	—	400	—	800W×1,000D×1,300H	19.0	—

※1 陸上ポンプ用の付属品は、フート弁、仕切弁、直管(1.25m,2.50m)、曲管(90°、45°)、サクシジョンホース、タケノコフランジ、ビニールホース(サニーホース)です。設置計画に応じ貸出数量を決定します。
※2 水中ポンプの概略寸法は、ポンプ・操作盤・収納ケース・ケーブル式で示しております。(管理番号20-7SPを除く) また、水中ポンプ本体、操作盤、キャブタイヤケーブル、継ぎ手カップリング、吊り上げチェーン、サニーホース(ビニールホース)、メッシュパレットがセットとなっております。
※3 管理番号20-7SPの水中ポンプ(高揚程タイプ)のサニーホースは耐圧ホースを使用します。

災害応急用ポンプ等 所有一覧表(近畿) [R8.9.2.]

凡例	
貸出中	
整備中	

(2)パッケージポンプ・貸付状況

種別	貸出状況	貸出先	期間	番号	管理番号	口径(mm)×台数 (台)	揚程 (m)	吐出力 (m3/min)	機関出力	始動 方式等	タンク容量 (リットル)	燃料区分	概算重量(kg)		概略寸法 (mm) 幅W×奥行D×高さH	最低 必要水位 (cm)	連続運転 可能時間(h) (カタログ等参考 値)
													乾燥重量 (燃料除き)	総重量 (燃料満タン)			
パ ッ ケ ー ジ				1	23-11PP	200×2	並列:10 直列:20 ※3	並列:10 直列:5 ※3	—	—	—	—	920 (ポンプ 35kg/台 程度)	—	1,600W×1,200D×1,500H	水深1m以 上	—

(3)発動発電機仕様・貸付状況

種別	貸出状況	貸出先	期間	番号	管理番号	口径(mm)	揚程 (m)	吐出力 (m3/min)	機関出力 ※1	始動 方式等	タンク容量 (リットル) ※2	燃料区分	概算重量(kg)		概略寸法 (mm) 幅W×奥行D×高さH	最低 必要水位 (cm)	連続運転 可能時間(h) (カタログ等参考 値)
													乾燥重量 (燃料除き)	総重量 (燃料満タン)			
発 動 発 電 機	貸出中	九州農政局土地 改良技術事務所	R8.8.9～	1	22-1G	—	—	—	37/45 KVA	—	100	軽油	900	1,010	1,870W×860D×1,220H	—	12 (75%負荷時)
	貸出中	北陸農政局土地 改良技術事務所	R8.9.1～	2	23-16G	—	—	—	20/25 KVA	—	70	軽油	610	680	1,550W×700D×980H	—	14 (75%負荷時)
	貸出中	北陸農政局土地 改良技術事務所	R8.9.1～	3	24-3G	—	—	—	20/25 KVA	—	70	軽油	610	680	1,550W×700D×980H	—	14 (75%負荷時)
	貸出中	北陸農政局土地 改良技術事務所	R8.9.1～	4	25-3G	—	—	—	20/25 KVA	—	70	軽油	610	680	1,550W×700D×980H	—	14 (75%負荷時)
				5	26-2G	—	—	—	20/25 KVA	—	145	軽油	685	820	1,550W×700D×1,240H	—	29 (75%負荷時)
	貸出中	北陸農政局土地 改良技術事務所	R8.9.1～	6	30-1G	—	—	—	50/60 KVA	—	130	軽油	1,170	1,315	1,970W×880D×1,360H	—	12 (75%負荷時)
				7	R1-1G ※3	—	—	—	80/100 KVA	—	230	軽油	1,970	2,200	1,150W×2,550×1,600H	—	12 (75%負荷時)
	貸出中	九州農政局土地 改良技術事務所	R8.8.9～	8	R2-3G	—	—	—	50/60 KVA	—	130	軽油	1,170	1,315	1,970W×880D×1,360H	—	12 (75%負荷時)
				9	23-11G	—	—	—	37/45 KVA	—	350	軽油	1,160	1,490	1,750W×880D×1,760H	—	43 (75%負荷時)

※1 発動発電機の必要出力計算(目安): 【直入れ型ポンプ】定格出力(kw)×3/0.8 【スターデルタ型ポンプ】 定格出力(kw)×1.25/0.8

※2 タンク容量が軽油200L又はガソリン40L以上の発動発電機は少量危険物貯蔵取扱届出の必要性について使用地区の消防署に確認が必要です。

※3 管理番号20-7SPの水中ポンプ(高揚程タイプ)に対応可能な発電機です。

(4)排水ポンプ車出動状況

種別	貸出状況	貸出先	期間	番号	管理番号	口径(mm)×台数 (台)	揚程 (m)	吐出力 (m3/min)	機関出力	始動 方式等	タンク容量 (リットル)	燃料区分	概算重量(kg)		概略寸法 (mm) 幅W×奥行D×高さH	最低 必要水位 (cm)	連続運転 可能時間(h) (カタログ等参考 値)
													乾燥重量 (燃料除き)	総重量 (燃料満タン)			
排 水 ポ ン プ 車	貸出中	北陸農政局土地 改良技術事務所	R8.9.1～	1	R2-5PT	200×6	並列:10 直列:20 ※1	並列:30 直列:15 ※1	—	—	250	軽油	(ポンプ 35kg/台 程度)	7,730	7,690W×2,290D×2,720H 4tロング2WD(2名乗員)	水深1m以 上	9 (75%負荷時)
小 型 排 水 ポ ン プ 車	貸出中	北陸農政局土地 改良技術事務所	R8.9.1～	2	R4-5PT	150×1 300×1	30 10	4.0 15.0	—	—	70	軽油	(ポンプ 51kg/台 程度) (ポンプ 90kg/台 程度)	4,455	5,160W×1,700D×2,400H 2tセミロング2WD(3名乗員)	水深1m以 上	4 (75%負荷時)
運搬車両				1	R4-3CT	—	—	—	—	—	—	軽油	1,700(最大積載量)	4,990	5,190W×1,690D×2,200H	—	—

※1 上段は並列接続(吐出力5m3/min/台)、下段は2台直列接続(吐出力5m3/min/1セット)とした場合の能力を示しております。なお、直列接続は最大2台までです。