

# 令和 7 年度 資材等価格表（ 1 月期）

## （施設機械）

農林水産省 近畿農政局 農村振興部 設計課

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 資 材 等 価 格 表 に つ い て

## 1. はじめに

「資材等価格表」は、近畿農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、近畿農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

## 3. その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和8年1月以降に発注する工事となります。

| 名 称            | 規 格                          | 単位 | 重 量 | 単価      | 備 考 |
|----------------|------------------------------|----|-----|---------|-----|
| 一般構造用圧延棒鋼      | SS400 径9mm～11mm              | kg | 1.0 | 168.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS304 厚さ41mm～60mm           | kg | 1.0 | 760.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ2mm                 | kg | 1.0 | 880.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ3mm～7mm             | kg | 1.0 | 880.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ8mm～9mm             | kg | 1.0 | 890.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ10mm～14mm           | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm       | kg | 1.0 | 950.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm   | kg | 1.0 | 950.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm   | kg | 1.0 | 960.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm | kg | 1.0 | 1,100.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm | kg | 1.0 | 1,110.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm | kg | 1.0 | 1,120.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS316 径25mm～100mm           | kg | 1.0 | 1,050.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS316 径110mm～150mm          | kg | 1.0 | 1,070.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS403 径110mm～150mm          | kg | 1.0 | 490.0   |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 90mm×75mm×9mm         | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 100mm×75mm×7～10mm     | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×75mm×7～13mm     | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×90mm×10～13mm    | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 75mm×40mm             | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 125mm×65mm            | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 200mm×80～90mm         | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 250mm×90mm            | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 300mm×90mm            | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 16mm×50～75mm          | kg | 1.0 | 920.0   |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 19mm×50～75mm          | kg | 1.0 | 920.0   |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 9mm×90mm              | kg | 1.0 | 930.0   |     |
| ステンレス角鋼        | SUS304 16mm×16mm             | kg | 1.0 | 940.0   |     |
| ステンレス角鋼        | SUS304 40mm×40mm             | kg | 1.0 | 960.0   |     |
| ステンレス鋼鋳鋼品      | SCS13                        | kg | 1.0 | 3,080.0 |     |
| 炭素鋼鋳鋼品         | 3種SC450                      | kg | 1.0 | 730.0   |     |
| 炭素鋼鋳鋼品         | 4種SC480                      | kg | 1.0 | 730.0   |     |
| ねずみ鋳鉄品         | 3種FC200                      | kg | 1.0 | 688.0   |     |
| ねずみ鋳鉄品         | 4種FC250                      | kg | 1.0 | 688.0   |     |
| ポンプ羽根車         | CAC402 青銅鋳物                  | kg | 1.0 | 3,330.0 |     |
| ポンプ羽根車         | CAC403 青銅鋳物                  | kg | 1.0 | 3,330.0 |     |
| ポンプ主軸          | S35C 炭素鋼                     | kg | 1.0 | 202.0   |     |
| ポンプ主軸          | SUS403 ステンレス棒鋼               | kg | 1.0 | 714.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 350mm～900mm         | kg | 1.0 | 903.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 1000mm～2000mm       | kg | 1.0 | 938.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 350mm～900mm         | kg | 1.0 | 924.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 1000mm以上            | kg | 1.0 | 959.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 350mm～900mm      | kg | 1.0 | 1,050.0 |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm    | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| 構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品 | SCMnCr3B 径500mm以下            | kg | 1.0 | 970.0   |     |
| 黄銅板            | C2680P                       | kg | 1.0 | 1,330.0 |     |
| 青銅鋳物           | 3種 CAC403                    | kg | 1.0 | 2,100.0 |     |

| 名 称               | 規 格                                                 | 単位  | 重 量     | 単価          | 備 考         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| 青銅鑄物              | 6種 CAC406                                           | kg  | 1.0     | 2,100.0     |             |
| アルミ青銅鑄物           | CAC703                                              | kg  | 1.0     | 2,900.0     |             |
| ポンプ羽根車ステンレス鑄鋼     | SCS13 ステンレス鑄鋼                                       | kg  | 1.0     | 5,570.0     |             |
| 一般構造用角形鋼管         | STKR400 90mm×90mm×3.2mm                             | kg  | 1.0     | 194.0       |             |
| 一般構造用角形鋼管         | STKR400 40mm×40mm×2.3mm                             | kg  | 1.0     | 208.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 150～300A                            | kg  | 1.0     | 920.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 350～500A                            | kg  | 1.0     | 1,160.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 550～700A                            | kg  | 1.0     | 1,185.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 750～1000A                           | kg  | 1.0     | 1,200.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 150～300A                            | kg  | 1.0     | 955.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 350～500A                            | kg  | 1.0     | 1,170.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 550～700A                            | kg  | 1.0     | 1,180.0     |             |
| 縞鋼板               | SS400相当 厚さ4.5mm                                     | kg  | 1.0     | 141.0       |             |
| 縞鋼板               | SS400相当 厚さ6.0mm                                     | kg  | 1.0     | 141.0       |             |
| 鋼床版溶接消耗材料費(12mm)  | 鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。           | m   | 1.0     | 4,180.0     |             |
| 鋼床版溶接消耗材料費(16mm)  | 鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。           | m   | 1.0     | 4,890.0     |             |
| 製作副資材             | 溶接材料込み<br>製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、アセチレン等)のことである。 | ton | 1.0     | 18,200.0    |             |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径30mm SUS304                                        | m   | 4.5     | 45,500.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径40mm SUS304                                        | m   | 8.1     | 67,900.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径50mm SUS304                                        | m   | 13.2    | 80,500.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径60mm SUS304                                        | m   | 19.5    | 101,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径70mm SUS304                                        | m   | 26.3    | 123,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径80mm SUS304                                        | m   | 35.0    | 149,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径90mm SUS304                                        | m   | 44.0    | 188,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径30mm SUS304                                        | m   | 5.6     | 18,000.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径40mm SUS304                                        | m   | 10.0    | 30,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径50mm SUS304                                        | m   | 15.6    | 36,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径60mm SUS304                                        | m   | 22.4    | 49,800.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径70mm SUS304                                        | m   | 30.5    | 58,200.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径80mm SUS304                                        | m   | 39.9    | 69,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径90mm SUS304                                        | m   | 50.5    | 88,200.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 1,004.0 | 3,830,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 760.0   | 3,860,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 50kN                                           | 台   | 777.0   | 4,380,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 75kN                                           | 台   | 1,325.0 | 5,070,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 100kN                                          | 台   | 1,590.0 | 5,700,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 150kN                                          | 台   | 2,490.0 | 7,490,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 20kN                                           | 台   | 377.1   | 1,760,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 484.1   | 1,960,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 641.1   | 2,100,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 1,122.0 | 6,230,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 1,122.0 | 6,260,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 50kN                                           | 台   | 1,174.0 | 6,780,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 75kN                                           | 台   | 1,742.0 | 7,470,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 100kN                                          | 台   | 2,121.0 | 8,100,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 150kN                                          | 台   | 3,094.0 | 9,890,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動10kN用 連動20kN用                                     | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動20kN用 連動30kN-40kN用                                | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動30kN用 連動50kN用                                     | m   | 5.0     | 50,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動40kN用 連動75kN-80kN用                                | m   | 6.0     | 56,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動50kN用 連動100kN-115kN用                              | m   | 10.0    | 56,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動75kN用 連動150kN用                                    | m   | 11.0    | 62,500.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS   | 単動10kN用 連動20kN用                                     | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |

| 名 称                  | 規 格                    | 単位 | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|----------------------|------------------------|----|------|-----------|-------------|
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動20kN用 連動30kN-40kN用   | m  | 3.0  | 44,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動30kN用 連動50kN用        | m  | 5.0  | 50,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動40kN用 連動75kN-80kN用   | m  | 6.0  | 56,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動50kN用 連動100kN-115kN用 | m  | 10.0 | 56,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動75kN用 連動150kN用       | m  | 11.0 | 62,500.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動10kN用 連動20kN用        | 個  | 0.2  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動20kN用 連動30kN-40kN用   | 個  | 0.2  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動30kN用 連動50kN用        | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動40kN用 連動75kN-80kN用   | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動50kN用 連動100kN-115kN用 | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動75kN用 連動150kN用       | 個  | 1.2  | 24,000.0  |             |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動20kN用                | m  | 30.2 | 28,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動30kN-40kN用           | m  | 41.5 | 69,300.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動50kN用                | m  | 35.0 | 125,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動75kN-80kN用           | m  | 39.0 | 133,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動100kN-115kN用         | m  | 45.0 | 156,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動150kN用               | m  | 56.0 | 171,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用シンクロ受信器       | (単針式表示器付)              | 個  | 1.5  | 40,000.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器   | (油浸形アレスタ付)             | 個  | 0.5  | 56,800.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器   |                        | 個  | 0.5  | 40,000.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用R/I変換器        | DC4~20mA               | 式  | 0.3  | 120,000.0 | 補足仕様書P2-4参照 |
| ラック開閉機用S/I変換器        |                        | 式  | 0.6  | 156,000.0 | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 4個          | 個  | 0.56 | 11,500.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 6個          | 個  | 0.56 | 10,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 8個          | 個  | 0.56 | 10,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 10個         | 個  | 0.56 | 9,820.0   | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 4個       | 個  | 2.83 | 33,700.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 6個       | 個  | 2.83 | 30,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 8個       | 個  | 2.83 | 30,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| グリースニップル             | ボタンヘッド形PT1/4SUS304     | 個  | 0.01 | 2,000.0   | 補足仕様書P2-4参照 |
| 普通ボルト・ナット            | SS400                  | kg | 1.0  | 354.0     | 補足仕様書P2-4参照 |
| ステンレスボルト・ナット         | SUS304                 | kg | 1.0  | 1,850.0   | 補足仕様書P2-5参照 |
| ステンレスボルト・ナット         | SUS316                 | kg | 1.0  | 3,110.0   | 補足仕様書P2-5参照 |
| 高力ボルト・ナット            | F10T                   | kg | 1.0  | 440.0     | 補足仕様書P2-5参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル   | m  | 7.2  | 26,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン     | m  | 7.2  | 26,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル   | m  | 8.0  | 27,300.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン     | m  | 8.0  | 27,300.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費  | ベルト幅 600mm 3プライ        | 箇所 | 0.0  | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費  | ベルト幅 600mm 4プライ        | 箇所 | 0.0  | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル   | m  | 9.0  | 33,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称        | 規 格         | 単位                   | 重 量 | 単価   | 備 考       |             |
|------------|-------------|----------------------|-----|------|-----------|-------------|
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 9.0  | 33,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 10.0 | 36,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 10.0 | 36,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 750mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 120,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 750mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 120,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 10.8 | 40,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 10.8 | 40,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 12.0 | 42,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 12.0 | 42,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 900mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 133,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 900mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 133,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 7.8  | 28,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 7.8  | 28,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 8.6  | 29,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 8.6  | 29,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 650mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 116,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 650mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 116,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 9.6  | 36,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 9.6  | 36,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 10.6 | 37,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 10.6 | 37,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 800mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 132,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 800mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 132,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 12.0 | 50,600.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 12.0 | 50,600.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 13.3 | 54,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 13.3 | 54,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅1000mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 149,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅1000mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 149,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 14.0 | 54,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 23.0 | 85,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 30.0 | 121,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm      | 組   | 14.0 | 212,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm      | 組   | 23.0 | 319,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm     | 組   | 30.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 15.0 | 54,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 24.0 | 85,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 32.0 | 121,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 650mm      | 組   | 15.0 | 212,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 800mm      | 組   | 24.0 | 319,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 1000mm     | 組   | 32.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 15.0 | 72,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 25.0 | 106,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 33.0 | 170,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm      | 組   | 15.0 | 294,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm      | 組   | 25.0 | 366,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm     | 組   | 33.0 | 649,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 16.0 | 72,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 26.0 | 106,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 35.0 | 170,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称                       | 規 格              | 単位 | 重 量  | 単価          | 備 考         |
|---------------------------|------------------|----|------|-------------|-------------|
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 16.0 | 294,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 26.0 | 366,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 35.0 | 649,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 24.0 | 114,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 35.0 | 161,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 58.0 | 215,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 27.0 | 555,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 39.0 | 683,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 63.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 24.0 | 114,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 35.0 | 161,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 58.0 | 215,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 27.0 | 555,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 39.0 | 683,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 63.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 9.0  | 26,800.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 14.0 | 40,700.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 21.0 | 66,200.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 9.0  | 70,300.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 14.0 | 130,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 21.0 | 176,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 25.0 | 71,400.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 36.0 | 93,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 60.0 | 135,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 25.0 | 212,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 36.0 | 329,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 60.0 | 413,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 12.0 | 53,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 22.0 | 82,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 26.0 | 100,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 14.0 | 53,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 23.0 | 82,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 27.0 | 100,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 14.0 | 201,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 23.0 | 283,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 27.0 | 354,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 14.0 | 68,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 24.0 | 98,600.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 28.0 | 108,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 14.0 | 236,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 24.0 | 330,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 28.0 | 377,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 12.0 | 201,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 22.0 | 283,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 26.0 | 354,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 15.0 | 68,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 25.0 | 98,600.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 29.0 | 108,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 15.0 | 236,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 25.0 | 330,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称                       | 規 格                               | 単位  | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|------|-----------|-------------|
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 29.0 | 377,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 24.0 | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 35.0 | 159,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 42.0 | 182,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 24.0 | 354,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 35.0 | 496,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 42.0 | 543,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 26.0 | 130,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 38.0 | 185,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 42.0 | 202,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 26.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 38.0 | 636,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 42.0 | 707,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 8.0  | 25,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 13.0 | 31,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 15.0 | 51,400.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 8.0  | 58,900.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 13.0 | 95,200.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 15.0 | 141,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 23.0 | 68,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 34.0 | 80,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 39.0 | 119,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 23.0 | 165,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 34.0 | 236,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 39.0 | 354,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ10.0× 目幅8.0× 径2.0              | m   | 4.7  | 11,300.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ12.0× 目幅10.0× 径2.0             | m   | 3.8  | 8,900.0   | 補足仕様書P3-2参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ14.0× 目幅12.0× 径2.0             | m   | 2.9  | 7,000.0   | 補足仕様書P3-2参照 |
| ゴム(防塵・スカート用)              | 合成ゴム t=6mm                        | m   | 9.0  | 36,500.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC10152F-PJW相当品                  | リンク | 1.3  | 10,200.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC6205F-PJW 相当品                  | リンク | 2.2  | 15,900.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC21152F-PJW相当品                  | リンク | 3.0  | 24,000.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC10152F-PJW相当品                  | リンク | 1.3  | 10,700.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC6205F-PJW 相当品                  | リンク | 2.2  | 16,600.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC21152F-PJW相当品                  | リンク | 3.0  | 24,600.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 1.1  | 5,550.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 1.6  | 7,600.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 2.8  | 12,800.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 3.6  | 15,900.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 4.5  | 22,200.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 5.4  | 26,500.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 7.0  | 32,700.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 7.0  | 33,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 9.3  | 44,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 1.1  | 6,210.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 1.6  | 8,330.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 2.8  | 13,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 3.4  | 16,600.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 4.5  | 23,300.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 5.4  | 28,500.0  | 補足仕様書P4-1参照 |

| 名 称                      | 規 格                                | 単位 | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|--------------------------|------------------------------------|----|-------|-------------|--------------|
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 6.9   | 34,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 6.9   | 41,200.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 9.2   | 52,600.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 17.1  | 79,500.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 22.6  | 100,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 22.6  | 102,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 28.8  | 125,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 28.9  | 127,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 35.0  | 149,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 56.4  | 227,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 64.4  | 259,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 2.5   | 11,400.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 3.8   | 16,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 4.8   | 22,200.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 6.4   | 29,300.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 6.6   | 31,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 9.2   | 44,400.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 11.5  | 55,500.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 11.5  | 61,800.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 25.6  | 110,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 25.6  | 112,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 31.5  | 134,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 31.6  | 136,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 53.7  | 215,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 53.7  | 217,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 61.4  | 247,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 109.8 | 401,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 121.9 | 447,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 0.5kVA          | 台  | 30.0  | 195,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 1kVA            | 台  | 35.0  | 213,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 2kVA            | 台  | 42.0  | 238,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 3kVA            | 台  | 55.0  | 264,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 5kVA            | 台  | 100.0 | 525,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 7.5kVA          | 台  | 110.0 | 586,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 10kVA           | 台  | 125.0 | 692,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 中継箱[半導体式 変換器形用]                    | 個  | 0.5   | 65,000.0    | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 専用ケーブル                             | m  | 0.1   | 2,460.0     | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | ワイヤ                                | m  | 0.1   | 500.0       | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器無) 0~10m              | 台  | 10.0  | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器付) 0~10m              | 台  | 10.0  | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m              | 台  | 10.0  | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器付) 0~20m              | 台  | 10.0  | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 専用ケーブル                             | m  | 0.1   | 2,460.0     | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | ワイヤ                                | m  | 0.1   | 500.0       | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器無) 0~10m              | 台  | 2.3   | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器付) 0~10m              | 台  | 2.3   | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器無) 0~20m              | 台  | 2.3   | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器付) 0~20m              | 台  | 2.3   | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器       | ラックマウント形(出力信号回路無)                  | 台  | 8.0   | 1,080,000.0 | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器       | 据置形(出力信号回路無)                       | 台  | 10.0  | 1,080,000.0 | 補足仕様書P7-20参照 |

| 名 称                | 規 格               | 単位 | 重 量  | 単価          | 備 考          |
|--------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 | BCD接点出力(4桁)       | 組  | 0.4  | 170,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 | アナログ出力(DC4~20mA)  | 組  | 0.2  | 178,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 中継箱    |                   | 個  | 6.1  | 127,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱   | ラックマウント形          | 個  | 8.0  | 110,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱   | 壁掛形               | 個  | 8.0  | 110,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 検出器    | 0~10m             | 個  | 14.0 | 569,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 検出器    | 0~20m             | 個  | 14.0 | 637,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式)        | 専用ケーブル            | m  | 0.1  | 765.0       | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式)        | ワイヤ               | m  | 0.1  | 810.0       | 補足仕様書P7-20参照 |
| 超音波式流量計(管路用)       | 結合材(樹脂製モールド材)     | 個  | 0.4  | 9,350.0     | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ100mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ150mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ200mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ250mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ300mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ350mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ400mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ450mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ500mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ600mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ700mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ800mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ900mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1100mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1200mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1300mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1350mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1500mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1600mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1650mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1800mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ2000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ100mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ150mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ200mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ250mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ300mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ350mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ400mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ450mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ500mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ600mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ700mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ800mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ900mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1100mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1200mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1300mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |

| 名 称                     | 規 格                             | 単位 | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|-------------------------|---------------------------------|----|-------|-------------|--------------|
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1350mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1500mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1600mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1650mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1800mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ2000mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用)            | 専用ケーブル                          | m  | 0.1   | 1,020.0     | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)            | 専用ケーブル(流速検出用)                   | m  | 0.1   | 1,020.0     | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 18.5  | 5,700,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 22.5  | 6,400,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 27.5  | 7,760,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 18.5  | 5,700,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 22.5  | 6,400,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 27.5  | 7,760,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)            | 結合材(樹脂製モールド材)                   | 個  | 0.4   | 9,350.0     | 補足仕様書P7-26参照 |
| 雨雪量計(ヒータ式)              | 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品)     | 台  | 10.0  | 290,000.0   | 補足仕様書P7-29参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～20m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～10m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～15m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)    | 台  | 82.0  | 489,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)     | 台  | 127.0 | 609,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)     | 台  | 152.0 | 684,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)     | 台  | 207.0 | 887,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)     | 台  | 107.0 | 609,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)      | 台  | 152.0 | 738,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)      | 台  | 177.0 | 810,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)      | 台  | 242.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)    | 面  | 45.0  | 333,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 343,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 356,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 366,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| 集音マイク                   | ホーン形                            | 台  | 1.3   | 17,600.0    | 補足仕様書P7-5参照  |
| 回転灯 制御盤                 | ユニット形                           | 台  | 2.0   | 200,000.0   | 補足仕様書P7-6参照  |
| 回転灯                     | ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源) | 台  | 0.4   | 13,600.0    | 補足仕様書P7-6参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 1W                       | 台  | 4.0   | 460,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 3W                       | 台  | 4.0   | 510,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 5W                       | 台  | 4.0   | 600,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 1W                      | 台  | 4.0   | 490,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 3W                      | 台  | 4.0   | 570,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 5W                      | 台  | 4.0   | 660,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置 アッテネータ(減衰器)        | 無線装置 400MHz帯 1W用                | 個  | 0.5   | 60,000.0    | 補足仕様書P7-7参照  |
| 空中線装置 3素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 1.0   | 58,600.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域3素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 1.5   | 90,000.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 5素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 1.4   | 81,200.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 2.0   | 97,300.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 8素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 2.0   | 103,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 2.8   | 112,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 同軸避雷器             | 400MHz帯                         | 個  | 1.5   | 77,300.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 分配器               | 400MHz帯 分配比(1:1)                | 個  | 1.5   | 83,700.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 バンドエリミネーションフィルタ   | 400MHz帯                         | 個  | 1.3   | 174,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |

| 名 称                      | 規 格                      | 単位             | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------------|--------------|
| 空中線装置 バンドパスフィルタ          | 400MHz帯                  | 個              | 2.8   | 290,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 1kVA           | 台              | 16.0  | 143,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 2kVA           | 台              | 32.0  | 285,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 3kVA           | 台              | 68.0  | 540,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 5kVA           | 台              | 117.0 | 1,050,000.0 | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 7.5kVA         | 台              | 235.0 | 1,650,000.0 | 補足仕様書P7-12参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 5A 長寿命MSE 50Ah   | 台              | 163.0 | 1,410,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 10A 長寿命MSE 100Ah | 台              | 225.0 | 1,530,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 15A 長寿命MSE 150Ah | 台              | 325.0 | 2,100,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 20A 長寿命MSE 200Ah | 台              | 350.0 | 2,170,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| ステンレス酸洗い費                | (材料・工数込み)                | m <sup>2</sup> | 0.0   | 7,000.0     | 補足仕様書P8-1参照  |
| ステンレス酸洗い費                | (材料のみ)                   | m <sup>2</sup> | 0.0   | 1,230.0     |              |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | エッチングプライマー(長曝型)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 400.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | ジンクリッチプライマー(有機)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 490.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | ジンクリッチプライマー(無機)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 490.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| エポキシ樹脂系塗料                | 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)      | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
| エポキシ樹脂系塗料                | ガラスフレーク                  | kg             | 1.0   | 3,740.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 下塗用(赤さび色、グレー)            | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 中・上塗用(赤系)                | kg             | 1.0   | 1,960.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 中・上塗用(青・緑系)              | kg             | 1.0   | 1,850.0     |              |
| シンナー                     | 鉛クロームフリーさび止めペイント用        | kg             | 1.0   | 354.0       |              |
| 鉛クロームフリーさび止めペイント         | 下塗用(赤さび色、グレー)            | kg             | 1.0   | 740.0       |              |
| 弱溶剤形変性エポキシ塗料             | 下塗用(赤さび色・グレー)            | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |

別添

令和 7 年度

資材等価格表（施設機械）  
に係る補足仕様書

・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。  
・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 目 次

## 第1章 鋼材関係（該当なし）

## 第2章 ゲート設備関係

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1. スピンドル                    | 2－1 |
| 2. ラック電動開閉機                 | 2－1 |
| 3. ラック手動開閉機                 | 2－2 |
| 4. ラック電動開閉機搭載型機側操作盤（ダム堰対応型） | 2－2 |
| 5. ラックカバー                   | 2－2 |
| 6. ラック開閉機用連動軸               | 2－2 |
| 7. ラック開閉機用シンクロ受信器           | 2－3 |
| 8. ラック開閉機用ポテンショメータ発信器       | 2－3 |
| 9. ラック開閉機用ポテンショメータ受信器       | 2－3 |
| 10. ラック開閉機用R／I変換器           | 2－4 |
| 11. ラック開閉機用S／I変換器           | 2－4 |
| 12. オイルレスベアリング              | 2－4 |
| 13. グリースニップル                | 2－4 |
| 14. ボルト・ナット                 | 2－5 |

## 第3章 除塵機関係

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. コンベヤ用ゴムベルト         | 3－1 |
| 2. コンベヤ用ゴムベルトエンドレス加工費 | 3－1 |
| 3. キャリアローラ            | 3－1 |
| 4. リターンローラ            | 3－1 |
| 5. スクリーンネット           | 3－2 |
| 6. ゴム                 | 3－2 |
| 7. レーキチェン             | 3－2 |

## 第4章 ポンプ設備関係

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. フランジ接合用ボルトナット・パッキン | 4－1 |
|-----------------------|-----|

## 第5章 橋梁設備関係（該当なし）

## 第6章 電気設備関係（該当なし）

## 第7章 水管理制御機器関係

・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1. 共通事項               | 7 - 1  |
| 1.1 一般事項              | 7 - 1  |
| 1.2 環境条件              | 7 - 1  |
| 1.3 装置間インタフェース        | 7 - 1  |
| 1.4 機器への供給電源          | 7 - 1  |
| 1.5 機器構造              | 7 - 1  |
| 1.6 塗装                | 7 - 2  |
| 1.7 表示                | 7 - 2  |
| 1.8 品質管理              | 7 - 2  |
| 1.9 参考耐用年数            | 7 - 2  |
| 1.10 その他              | 7 - 2  |
| 2. 放流警報設備（河川管理用）      | 7 - 3  |
| 2.1 サイレン装置            | 7 - 3  |
| 2.2 集音マイク             | 7 - 5  |
| 2.3 回転灯装置             | 7 - 6  |
| 3. 無線設備               | 7 - 7  |
| 3.1 無線装置              | 7 - 7  |
| 3.2 空中線装置等            | 7 - 10 |
| 4. 電源設備               | 7 - 12 |
| 4.1 無停電電源装置（汎用 UPS）   | 7 - 12 |
| 4.2 耐雷トランス            | 7 - 14 |
| 4.3 直流電源装置（DC12V）     | 7 - 15 |
| 5. 計測設備               | 7 - 17 |
| 5.1 圧力式水位計（半導体式）      | 7 - 17 |
| 5.2 圧力式水位計（水晶式）       | 7 - 20 |
| 5.3 電波式水位計（コーンアンテナ型）  | 7 - 22 |
| 5.4 超音波式流量計（管路用）      | 7 - 23 |
| 5.5 超音波式流量計（開渠用）      | 7 - 26 |
| 5.6 雨雪量計              | 7 - 29 |
| 第8章 塗装関係              |        |
| 1. ステンレス酸洗い費（材料・工数込み） | 8 - 1  |
| 2. 原板ブラスト（鉄鋼メーカー）     | 8 - 1  |
| 第9章 その他（該当なし）         |        |

## 第2章 ゲート設備関係

### 1. スピンドル

#### (1) 価格構成

価格は加工区分及び材質区分毎の1m当たりの単価とする。

#### (2) 加工区分

##### ①ネジ加工部

ネジ切り加工した部分を言い、ネジ加工は一条ネジとする。

単価は、材料費、塗装費及びネジ切り加工費を含むものとする。

##### ②ネジ加工無

ネジ切り加工の無い部分を言う。

単価は、材料費、塗装費及び加工費とする。

##### ③扉体取付部

ゲート本体との接続部分を言い、グースネックを含む最初の1m部分とする。

単価は、グースネック及び材料費、塗装費及び加工費とする。

#### (3) 材質区分

SUS304、SUS304N2とする。

### 2. ラック電動開閉機

#### (1) 機器構成

減速機本体、電動機、過負荷防止装置、上下制限開閉装置、非常上制限開閉装置、遠心力式ブレーキ、電動・手動切換装置（インターロック機能付）、手動ハンドル（施錠機能付）、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー式・施錠機能付）、時計式開度計（現場指示）、油面計、スペースヒータ、スタンド、架台（単動のみ）、取付用ボルト・ナットを含むものとする。また、ラックカバー（取付部）1mは機器に含まれる。なお、連動式の場合はラック軸センターより各1m部分の連動軸、連動軸継手等を含むものとする。

#### (2) 機器仕様

| 項 目       | 仕 様                 |                  |
|-----------|---------------------|------------------|
| 開 閉 能 力   | 単 動                 | メーカー標準機器能力規格による。 |
|           | 連 動                 | 同上               |
| 開 閉 速 度   | 0.3m/min            |                  |
| 電 動 機 形 式 | 低圧三相かご形誘導電動機（ブレーキ付） |                  |
| 構 造       | かご形                 |                  |
| 保 護 形 式   | 屋外全閉フランジ形           |                  |
| 極 数       | 4 極 又は 6 極          |                  |
| 電 圧       | 200/220V            |                  |
| 周 波 数     | 50/60Hz             |                  |
| 絶 縁 種 別   | F 種                 |                  |
| 時 間 定 格   | 連 続                 |                  |
| 開閉所要人力    | 0.1kN以下             |                  |
| 塗 装 仕 様   | メーカー標準仕様            |                  |

注) 開度遠隔指示装置は含まない。

### 3. ラック電動開閉機盤搭載型

#### (1) 用途・構成

2. ラック電動開閉機に小型の操作盤を一体的に組み込んでいる。操作盤は、機側から操作及び状態・故障の確認が出来るとともに、遠方監視、制御信号用の外部出力端子を有する。なお、操作盤は施錠可能な構造とする。

#### (2) 盤仕様

| 項 目     | 仕 様                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形 式     | 開閉機搭載型機側操作盤（ダム・堰施設技術基準(案)対応型）                                                                           |
| 使 用 場 所 | 屋外                                                                                                      |
| 材 質     | 外板SUS304                                                                                                |
| 取 付 器 具 | 交流電圧計、交流電流計、状態表示器、故障表示器、切替スイッチ（機側・遠方）、操作スイッチ（開・閉・停、非常停止、故障リセット、警報停止、ランプテスト）、スペースヒータ（温度又は湿度により作動）、電源用避雷器 |

### 4. ラック手動開閉機

#### (1) 機器構成

減速機本体、手動ハンドル（施錠機能付）、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー式・施錠機能付）、時計式開度計（現場指示）、スタンド、架台（単動のみ）、取付用ボルト・ナットを含むものとする。また、ラックカバー（取付部）1mは機器に含まれる。

なお、連動式の場合はラック軸センターより各1m部分の連動軸、連動軸継手（カップリング継手）も含むものとする。

#### (2) 機器仕様

| 項 目     | 仕 様      |                     |
|---------|----------|---------------------|
| 開 閉 能 力 | 単 動      | 10kN、20kN、30kN、40kN |
|         | 連 動      | 20kN、30kN、40kN      |
| 開閉所要人力  | 0.1kN以下  |                     |
| 塗 装 仕 様 | メーカー標準仕様 |                     |

### 5. ラックカバー

#### (1) 加工区分

##### ①取付部

開閉器本体に取り付く最初の1mとする。

単価は、材料費、塗装費及び取付部の加工費を含むものとする。

##### ②取付部以外

取付部以外の部分とし、単価は材料費及び塗装費とする。

#### (2) 構成

ステンレス鋼材（SUS304）とし、塗装仕様はメーカー標準仕様とする。

### 6. ラック開閉機用連動軸

#### (1) 用途・構成

運動式ラック開閉機のラック軸心間より両端各1mの計2mを除いた部分の1m当たり

単価とし、材質はS 4 5 Cとする。

## 7. ラック開閉機用シンクロ受信器

### (1) 用途

遠隔操作盤に取り付け、開閉機から送られた電気信号を受信するシンクロ式の受信器とする。

### (2) 機器仕様

| 項 目     | 仕 様             |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 名 称     | シンクロ受信器         |                 |
| 規 格     | J I S C 4 9 0 6 |                 |
| 電 源 電 圧 | 1 0 0 / 1 1 0 V | 2 0 0 / 2 2 0 V |
| 周 波 数   | 5 0 / 6 0 Hz    |                 |
| 形 式     | 単針指示計付          |                 |
| 指示計外枠寸法 | 1 1 0 × 1 1 0   |                 |
| 塗 装 色   | 製造メーカー標準        |                 |

## 8. ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器

### (1) 用途

遠隔操作盤等に電気式開度計を必要とする場合に、開閉機に取付可能なポテンシオメータ式の開度発信機とする。

### (2) 機器仕様

| 項 目     | 仕 様                |
|---------|--------------------|
| 名 称     | ポテンシオメータ発信器        |
| 形 式     | 油浸形、アレスタ付き         |
| 概略外形寸法  | φ 5 2              |
| 定 格 電 力 | 2 . 5 W ( 4 0 ℃ )  |
| 機 械 角   | 3 6 0 ° エンドレス      |
| 分 解 度   | 0 . 1 5 % 以下       |
| 直 線 度   | ± 0 . 3 % 以下       |
| 耐 電 圧   | A C 1 0 0 0 V 1 分間 |
| 絶 縁 抵 抗 | 1 0 0 M Ω 以上       |

## 9. ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器

### (1) 用途

遠隔操作盤に取り付け、開閉機から送られた電気信号を受信するポテンシオメータ式の受信器とする。

### (2) 機器仕様

| 項 目     | 仕 様             |
|---------|-----------------|
| 胴 径     | φ 1 0 0         |
| 折 れ 角   | 2 4 0 °         |
| 動 作 原 理 | 可動コイル形          |
| 指 針     | ヤリ形指針           |
| 入 力 信 号 | D C 4 ~ 2 0 m A |
| そ の 他   | アレスタ付き          |

## 10. ラック開閉機用R/I変換器

### (1) 用途

ポテンショメータ式開度計信号をDC 4～20mAに変換する。

### (2) 機器仕様

| 項 目     | 仕 様                    |
|---------|------------------------|
| 構 造     | 平形ボックス構造               |
| 入 力 信 号 | ポテンショメータ抵抗値 (100Ω～2KΩ) |
| 出 力 信 号 | DC 4～20mA              |
| 供 給 電 源 | DC 9～28V               |
| 使用温度範囲  | －10～＋60℃               |
| 許 容 湿 度 | 90% RH以下               |
| そ の 他   | 避雷器付き                  |

## 11. ラック開閉機用S/I変換器

### (1) 用途

シンクロ式開度計信号をDC 4～20mAに変換する。

### (2) 機器仕様

| 項 目     | 仕 様        |
|---------|------------|
| 構 造     | プラグイン構造    |
| 入 力 信 号 | シンクロ信号     |
| 出 力 信 号 | DC 4～20mA  |
| 接 続 方 法 | M3.5ねじ端子接続 |
| そ の 他   | 避雷器付き      |

## 12. オイルレスベアリング

### (1) 用途

ローラゲートのローラ、ラジアルゲートのトラニオンハブ、転倒ゲートのベアリング等の軸受

### (2) 機器仕様

| 項 目 | 仕 様                                   |
|-----|---------------------------------------|
| 構 造 | 固体潤滑材埋込形軸受                            |
| 材 質 | JIS H 5102 –HBsC (HB210以上)<br>鉛フリータイプ |

## 13. グリースニップル

### (1) 用途

水門軸回転部への給油用

### (2) 機器仕様

| 項 目 | 仕 様        |
|-----|------------|
| 材 質 | SUS304     |
| 規 格 | JIS B 1575 |

## 14. ボルト・ナット

### (1) 用途

水門設備等鉄鋼構造物の組立製造に使用

### (2) 仕様

| 項 目          | 内 容                                                        |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 普通ボルト・ナット    | S S 4 0 0                                                  | J I S B 1 1 8 0 ~ 1 1 8 1 |
|              | B S B M                                                    |                           |
| ステンレスボルト・ナット | S U S 3 0 4                                                |                           |
|              | S U S 3 1 6                                                |                           |
| 高力ボルト・ナット    | F 1 0 T                                                    | J I S B 1 1 8 6           |
|              | F 1 0 T W                                                  | 耐候性                       |
| 単価算出条件       | 鉄鋼構造物製作メーカーに納入するボルト・ナット等の<br>kg当り単価 (kg当り単価＝取引価格／取引重量) とする |                           |

## 第3章 除塵機関係

### 1. コンベヤ用ゴムベルト

#### (1) 用途

除塵設備の水処理用コンベヤに使用

#### (2) 仕様

| 項 目       | 仕 様                 |
|-----------|---------------------|
| 帆 布 材 質   | ポリエステル(E)・ビニロン(E P) |
| カバーゴム種類   | 耐油性                 |
| カバーゴム厚    | 上面5.0mm×下面1.5mm     |
| ベ ル ト 張 力 | 250N/mm             |
| ベ ル ト 長   | 20～30m              |
| カ ラ ー     | 黒                   |

### 2. コンベヤ用ゴムベルトエンドレス加工費

#### (1) 用途

除塵設備の水処理用コンベヤベルトのエンドレス加工

#### (2) 仕様

| 項 目     | 仕 様         |
|---------|-------------|
| 施 工 場 所 | 現場          |
| 施 工 方 法 | 常温自然加硫（接着剤） |

### 3. キャリアローラ

#### (1) 用途

除塵設備等の水処理用コンベヤベルトのベルト搬送側を支えるローラとして使用

#### (2) 仕様

| 項 目              | 内 容        |                 |
|------------------|------------|-----------------|
| 形 式              | 2槽式・3槽式    |                 |
| ベ ル ト 幅          | 600～1000mm |                 |
| ト ラ フ 角          | 20°・30°    |                 |
| 材 質<br>(S S 製)   | ローラ        | S S系+ナイロンコーティング |
|                  | 架台         | S S系+亜鉛メッキ      |
| 材 質<br>(S U S 製) | ローラ        | S U S 3 0 4     |
|                  | 架台         | S U S 3 0 4     |

### 4. リターンローラ

#### (1) 用途

除塵設備等の水処理用コンベヤベルトのベルトの帰りを支えるローラとして使用

#### (2) 仕様

| 項 目              | 内 容        |                 |
|------------------|------------|-----------------|
| ベ ル ト 幅          | 600～1000mm |                 |
| 材 質<br>(S S 製)   | ローラ        | S S系+ナイロンコーティング |
|                  | 架台         | S S系+亜鉛メッキ      |
| 材 質<br>(S U S 製) | ローラ        | S U S 3 0 4     |
|                  | 架台         | S U S 3 0 4     |

## 5. スクリーンネット

### (1) 用途

ネット形回転式除塵機のスクリーンネットとして使用

### (2) 仕様

| 項 目       | 仕 様              |
|-----------|------------------|
| 形 状 ・ 材 質 | ステンレス平織金網・SUS304 |
| 適 用       | 枠含まず             |

## 6. ゴム

### (1) 用途

防塵スカート用

### (2) 仕様

| 項 目 | 仕 様            |
|-----|----------------|
| 材 質 | 合成ゴム（クロロプレーン系） |
| 厚 み | 2mm、6mm、10mm   |

## 7. レーキチェン

### (1) 用途

除塵設備等の駆動用伝動チェーンとして使用

### (2) 仕様

| 項 目       | 仕 様             |
|-----------|-----------------|
| 材 質       | ピン・ブッシュ SUS400系 |
|           | ローラ SUS400系     |
| 平均引張強さ    | JAC10152 167kN  |
|           | JAC6205 235kN   |
|           | JAC21152 353kN  |
| アタッチメント材質 | ローラ SUS400系     |
| 適 用       | 連結手間含む          |

## 第4章 ポンプ設備関係

### 1. フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン

#### 数量構成

(1) 0.75MPa(呼び圧力 7.5K)用【1組当たり】

| 呼び径<br>(mm) | ボルトナット<br>規格 | ボルトナット<br>数量 | ガスケット<br>数量 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 150         | M16          | 6            | 1           |
| 200         | M16          | 8            | 1           |
| 250         | M20          | 8            | 1           |
| 300         | M20          | 10           | 1           |
| 350         | M22          | 10           | 1           |
| 400         | M22          | 12           | 1           |
| 450         | M24          | 12           | 1           |
| 500         | M24          | 12           | 1           |
| 600         | M24          | 16           | 1           |
| 700         | M30          | 16           | 1           |
| 800         | M30          | 20           | 1           |
| 900         | M30          | 20           | 1           |
| 1000        | M30          | 24           | 1           |
| 1100        | M30          | 24           | 1           |
| 1200        | M30          | 28           | 1           |
| 1350        | M36          | 28           | 1           |
| 1500        | M36          | 32           | 1           |

(2) 1.0MPa(呼び圧力 10K)用【1組当たり】

| 呼び径<br>(mm) | ボルトナット<br>規格 | ボルトナット<br>数量 | ガスケット<br>数量 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 150         | M20          | 8            | 1           |
| 200         | M20          | 12           | 1           |
| 250         | M22          | 12           | 1           |
| 300         | M22          | 16           | 1           |
| 350         | M22          | 16           | 1           |
| 400         | M24          | 16           | 1           |
| 450         | M24          | 20           | 1           |
| 500         | M24          | 20           | 1           |
| 600         | M30          | 24           | 1           |
| 700         | M30          | 24           | 1           |
| 800         | M30          | 28           | 1           |
| 900         | M30          | 28           | 1           |
| 1000        | M36          | 28           | 1           |
| 1100        | M36          | 28           | 1           |
| 1200        | M36          | 32           | 1           |
| 1350        | M42          | 36           | 1           |
| 1500        | M42          | 40           | 1           |

## 第7章 水管理制御機器関係

### 1 共通事項

#### 1.1 一般事項

水管理制御機器仕様書（以下、「本仕様書」という。）は、施設機械工事等共通仕様書第13章 水管理制御設備 13-1-2 一般事項に準ずるものとする。

#### 1.2 環境条件

機器は、次の標準周囲環境条件において正常に動作すること。なお、標準周囲環境条件と異なる場合は、各機器仕様において定める。

表 1-1 標準周囲環境条件

| 機器区分<br>項 目 | 屋内機器                                                |                    | 屋外機器                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|             | 中央・現場管理所機器                                          | 被管理所機器             |                                |
| 温 度         | 5～40℃                                               | 0～40℃              | -10～40℃                        |
| 相対湿度        | 30～80%<br>※結露のないこと                                  | 30～80%<br>※結露のないこと | 30～95%<br>※防水構造は各機器<br>仕様によること |
| 設置場所        | (1) 腐食性のガスのない場所<br>(2) 潮風を受けない場所<br>(3) 塵埃の甚だしくない場所 |                    |                                |

(注) ① 温度、相対湿度の値は、精度保証を示すものである。

② 被管理所機器とは、空調設備等の無いような屋内に設置する機器とする。

③ 屋外機器とは、サイレン、集音マイク、回転灯、計測機器等とする。

④ なお、据付耐震強度は、特別仕様書に規定するものとする。

#### 1.3 装置間インタフェース

水管理制御システムの各種装置間のインタフェースについては、水管理制御方式技術指針（計画設計編）「第Ⅲ編 第2章 2.4.3 装置間インタフェース」によるものとする。

#### 1.4 機器への供給電源

機器への供給電源は、次に示す電源方式及び電源仕様とする。

表 2-2 機器への供給電源仕様

| 電源方式           | 電 源 仕 様                                                          | 備 考                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 交流電源方式<br>(AC) | ①相数・電圧：単相2線、100V±10V<br>②相数・電圧：三相3線、200V±20V<br>③周波数：50/60Hz±3Hz | 各機器仕様での電源表示は、電源の種類（AC、DC）、相数、公称電圧で表示する。（例えば、単相AC100V、DC12Vなど） |
| 直流電源方式<br>(DC) | ①電 圧：-21.6～-26.4V (DC24V)<br>：10.8～13.2V (DC12V)                 |                                                               |
|                | ②リップル：1%以下<br>③雑音電圧：5mV以下                                        |                                                               |

#### 1.5 機器構造

##### 1.5.1 一般構造

機器の一般構造は、次のとおりとする。

- (1) 設備の機器構成に基づき、各単位機能ごとにできるだけブロック化して組立てるものとし、各機器は操作及び保守が容易な構造とするものとする。

- (2) 機器の組立構造は、原則としてユニット組立とし、適さないものを除きプラグイン方式又はこれに準じる接続方式とするものとする。
- (3) 各機器の操作部は、操作の種類、順序及び操作方法等が容易な配列構造とするとともに、操作スイッチの重要度に応じて誤操作が生じないように配慮するものとする。

### 1.5.2 外観構造

- (1) 盤の構造及び寸法（構造、寸法、材料、機器の配置）・・・JEM 1459
- (2) 盤の配線方式（配線方式、固定方法、端子接続方法、分岐）・・・JEM 1132
- (3) 器具及び導体の配置及び色別・・・JEM 1134
- (4) 盤の保護構造（固形物の侵入、水の浸入、危険部分への接近）・・・JEM 1267
- (5) 保守点検（消耗品の交換、ケーブル配線端子台空間、保守コンセントなど）  
・・・製造者標準
- (6) 温度・湿度対策（遮蔽板、盤内温度によるファン、ヒータ等の制御（自動・手動）など）  
・・・製造者標準
- (7) 耐震対策（地震による転倒、飛び出し）・・・JEM TR 144

### 1.6 塗 装

機器の塗装は、次のとおりとする。

- (1) 塗装（色採）は、JEM 1135 に準拠するものとする。
- (2) 機器の塗装仕様は、原則として防錆処理後焼付塗装（製造者標準塗装仕様）とする。
- (3) 塗装色については、標準塗装色（5Y7/1）以外の場合（ただし、汎用品は除く。）は色見本を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。
- (4) 汎用品については、製造者の標準塗装仕様及び塗装色とする。

### 1.7 表 示

機器の表示は、次のとおりとする。

- (1) 銘板（材料及び色彩、外形の形状及び寸法、取付方法）は、JEM 1172、JIS Z 8304 に準拠するものとする。
- (2) 機器には機器名、機器形式名、製造番号及び製造年月等を記載した銘板を取付けるものとする。
- (3) 機器の主要部分には銘板、刻印又は押印などにより表示を行い、主要部品には回路図等と照合できる記号又は、番号を付けるものとする。また、取扱い上特に注意を要する箇所には赤字で表示するものとする。

### 1.8 品質管理

設備及び機器単体の品質管理は、「施設機械工事等施工管理基準（農村振興局整備部設計課）第2編 第9章 水管理制御システム」によるものとする。

### 1.9 参考耐用年数

標準的な機器の参考耐用年数は、「農業水利施設の機能保全の手引き「水管理制御設備」参考資料編 表 3.1-1 参考耐用年数と定期交換部品の交換年数」によるものとする。

### 1.10 そ の 他

各機器の装置ブロック図、機器ブロック図及び単線結線図は、一般的な機能を示すものであり参考図とする。

## 2 放流警報設備（河川管理用）

### 2.1 サイレン装置

#### 2.1.1 概 要

サイレン装置（以下「本機器」という。）は、警報装置と組み合わせて使用し、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって警報（サイレン吹鳴）を行うものである。

#### 2.1.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

#### 2.1.3 構 成

本機器は、サイレン、サイレン制御盤（SPD を含む）により構成する。  
ただし、サイレンには取付金具は含まない。

#### 2.1.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

#### 2.1.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

#### 2.1.6 機器仕様

##### (1) サイレン

- |             |                           |             |
|-------------|---------------------------|-------------|
| ① 構 造       | 防雪形（余韻防止及び防鳥網付）           |             |
| ② 指 向 性     | 無指向形、指向形                  | ・・・・・・ 【選択】 |
| ③ 電動機容量及び定格 |                           |             |
| (a) 電動機容量   | 0.75、2.2、3.7、5.5kW        | ・・・・・・ 【選択】 |
| (b) 定 格     | 15 分定格                    |             |
| (c) 電 源     | 三相 AC200V±20V、50 又は 60 Hz |             |
| ④ 音響周波数     |                           |             |
| (a) 50Hz    | 285～570Hz                 |             |
| (b) 60Hz    | 345～520Hz                 |             |

- ⑤ ヒータの有無と容量 有（製造者標準）

##### (2) サイレン制御盤


- |              |                            |             |
|--------------|----------------------------|-------------|
| ① 構 造        | 屋内鋼板製壁掛形                   |             |
| ② 機 能        |                            |             |
| (a) 操作及び表示   | サイレン手動操作、電源表示、サイレン動作表示など   |             |
| (b) 保護装置     | 欠相、過電流、吹鳴超過など              |             |
| (c) 制御入力     | サイレン制御など                   |             |
| (d) 監視出力     | サイレン動作中、サイレン異常、AC200V 停電など |             |
| ③ サイレン電動機容量  | 0.75、2.2、3.7、5.5kW         | ・・・・・・ 【選択】 |
| ④ サイレンヒータの有無 | 有                          |             |
| ⑤ 電 源        | 三相 AC200V±20V              |             |

#### 2.1.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

#### 2.1.8 装置ブロック図


## 2.1.8 装置ブロック図



- (注) ① 装置内   は、付加機能である。  
 ② 装置外   は、標準的に付属できる機器である。  
 ③ 集音レベル判定部の標準機能は、「基本部＋2方路」である。  
 ④ インピーダンス判定部の標準機能は、「基本部＋1方路」である。

## 2.1.9 サイレン制御盤の単線結線図

(サイレン及びシャッター同時制御の場合)



## 2.2 集音マイク

### 2.2.1 概要

集音マイク（以下「本機器」という。）は、警報装置と組み合わせて使用し、サイレン吹鳴、擬似音放送等の集音を行うものである。

### 2.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 2.2.3 構成

本機器は、集音マイク（マイク固定金具を含む）、避雷器、マッチングトランスにより構成する。

### 2.2.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 2.2.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

### 2.2.6 機器仕様

- |             |          |
|-------------|----------|
| (1) 構造      | 屋外（防虫網付） |
| (2) 形式      | ホーン形     |
| (3) 再生周波数帯域 | 0.5～3kHz |

### 2.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

### 2.2.8 装置ブロック図

装置ブロック図は、「2.1.8 装置ブロック図」による。

## 2.3 回転灯装置

### 2.3.1 概要

回転灯（以下「本機器」という）は、警報装置と組み合わせて使用し、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって点灯させるものである。

### 2.3.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 2.3.3 構成

本機器は、回転灯、回転灯制御盤（SPDを含む）により構成する。  
ただし、回転灯には取付金具は含まない。

### 2.3.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 2.3.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

### 2.3.6 機器仕様

#### (1) 回転灯

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| ① 構造     | 屋外形               |
| ② 閃光方式   | ミラー回転方式           |
| ③ ランプ定格  | 6W程度（LED光源）       |
| ④ 回転灯色   | 赤色                |
| ⑤ 回転数    | 100回転/分以上         |
| ⑥ 電源     | AC100V±10V        |
| ⑦ 各部材質   |                   |
| (a) グローブ | ポリカーボネート樹脂製又は同等以上 |
| (b) ボディー | ABS樹脂製又は同等以上      |

#### (2) 回転灯制御盤

- |      |               |
|------|---------------|
| ① 構造 | ユニット形（他装置実装形） |
|------|---------------|

### 2.3.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

### 2.3.8 装置ブロック図

装置ブロック図は、「2.1.8 装置ブロック図」による。

### 3 無線設備

#### 3.1 無線装置

##### 3.1.1 概要

無線装置（以下「本機器」という。）は、TM 装置、TM・TC 装置、放流警報装置、雨水 TM 装置の伝送路を無線回線で構成する場合に用いるものである。

##### 3.1.2 準拠規格

- (1) 70MHz 帯無線装置 (TM・TC 用) 標準仕様書 (国電通仕第 22 号)
- (2) 400MHz 帯無線装置 (TM・TC 用) 標準仕様書 (国電通仕第 23 号)

##### 3.1.3 環境条件

本装置の周辺条件、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

##### 3.1.4 構成

本機器は、無線装置の送信機及び受信機、アッテネータにより構成する。

##### 3.1.5 構造

本機器の構造は、テレメータ等に組み込んで使用するもので、簡単に着脱できるものとする。

##### 3.1.6 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

##### 3.1.7 機能

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 空中線との整合可能範囲 | 定在波比 2.0 以下    |
| (2) 送信出力の点検     | 外部メータによる。      |
| (3) 変調入力点検      | 外部メータによる。      |
| (4) 変調出力点検      | 外部メータによる。      |
| (5) スケルチ調整      | 連続可変           |
| (6) 変調出力調整      | 標準値 $\pm 3$ dB |

##### 3.1.8 機器仕様

- |                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| (1) 共通事項       |                                                     |
| ① 構造           | ユニット形 (他装置実装)                                       |
| ② 電波の型式        | F2D、F3E                                             |
| ③ 周波数          | 70、400MHz 帯 . . . . . 【選択】                          |
| ④ 空中線インピーダンス   | 50 $\Omega$                                         |
| ⑤ 電源           | DC12V (ー接地)                                         |
| (2) 送信部        |                                                     |
| ① 出力           | 1、3、5W . . . . . 【選択】                               |
| ② 変調方式         | 位相変調                                                |
| ③ 変調入力         | 1kHz、70%まで直線であり、70%変調に要する入力は<br>-4dBm $\pm 3$ dB 以内 |
| ④ 周波数許容偏移      |                                                     |
| (a) 70MHz の場合  | $\pm 5 \times 10^{-6}$ Hz 以内                        |
| (b) 400MHz の場合 | $\pm 3 \times 10^{-6}$ Hz 以内                        |
| ⑤ 最大周波数偏差      |                                                     |
| (a) 70MHz の場合  | $\pm 5$ kHz 以内                                      |
| (b) 400MHz の場合 | $\pm 2.5$ kHz 以内                                    |

- ⑥ 変調周波数特性
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑦ 信号対雑音比
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑧ 歪 率
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑨ スプリアス発射強度
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑩ 不要発射強度
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑪ 占有周波数帯幅
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑫ 変調周波数
- ⑬ 低域ろ波器特性
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑭ そ の 他
- (3) 受 信 部
- ① 受信方式
- ② 局部発振周波数許容偏差
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ③ 復調周波数特性
- ④ 信号対雑音比
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑤ スケルチ
- ⑥ 受信感度
- (a) 70MHz の場合
- (b) 400MHz の場合
- ⑦ 通過帯域幅
- (a) 70MHz の場合
- 1kHz、30%変調を基準として
- 0.3kHz -10.5dB ±2dB
- 2.0kHz +6.0dB ±2dB
- 2.7kHz +8.5dB ±2dB
- 3.0kHz +8.0dB ±2dB
- 0.3kHz -10.5dB ±2dB
- 2.0kHz +6.0dB ±2dB
- 2.7kHz +8.5dB -5dB～2dB
- 3.0kHz +8.0dB -5dB～2dB
- 1kHz、70%変調で 45dB 以上
- 1kHz、60%変調で 38dB 以上
- 1kHz、70%変調で 10%以下
- 1kHz、60%変調で-20dB 以下
- 1mW（空中線電力が 1W 以下の場合は 100  $\mu$ W）以下であり、かつ基本周波数の平均電力より 60dB（基本周波数が 70MHz 以下の場合は 80dB）以下
- 2.5  $\mu$ W（空中線電力が 1W 以下の場合は 25  $\mu$ W）以下
- 基本波の平均電力より 60 dB 以上低いものとする。  
（ただし、1W 以下の場合は 50  $\mu$ W 以下とする）
- 2.5  $\mu$ W（空中線電力が 1W 以下の場合は 25  $\mu$ W）以下
- 16kHz 以内
- 8.5kHz 以内
- 3kHz を超えないものとする。
- 3～15kHz における減衰量が、1kHz との比で  $40\log(f/3)$  dB
- 3～15kHz における減衰量が、1kHz との比で  $80\log(f/3)$  dB
- 周波数偏移が最大周波数偏移を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けるものとする。
- スーパーヘテロダイン方式
- $\pm 5 \times 10^{-6}$ Hz 以内
- $\pm 3 \times 10^{-6}$ Hz 以内
- 1 kHz、30%変調を基準として
- 0.3kHz +10.5dBm ±2dB
- 2.0kHz -6.0dBm ±2dB
- 2.7kHz -8.5dBm ±2dB
- 3.0kHz -9.5dBm ±2dB
- 1kHz、70%変調で入力 15dB  $\mu$  の時 30dB 以上
- 1kHz、60%変調で入力 22dB  $\mu$  の時 30dB 以上
- 10dB 雑音抑圧入力以下（又は入力電界 0dB  $\mu$  以下）で開き、かつ 20dB 雑音抑圧入力電圧まで可変調整
- 20dB<sub>NQ</sub> 法で 3dB  $\mu$  以下（常温では 2dB  $\mu$  以下）
- 基準感度において 2  $\mu$ V 以下
- 6dB 低下の点で 12kHz 以上

- |                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) 400MHz の場合              | 雑音抑圧を 20dB とするために必要な受信機入力電圧を加えた状態において 8kHz 以上                                                                                                                                 |
| ⑧ 感度抑圧効果<br>(70MHz の場合)     | 雑音抑圧を 20dB とするために必要な入力電圧より 6 dB 高い希望波入力電圧を加えた状態で希望波から 15kHz 離れた妨害波を加えた場合において雑音抑圧が 20 dB となるときその妨害入力電圧は 80 dB $\mu$ 以上                                                         |
| ⑨ 隣接チャネル選択度<br>(400MHz の場合) | 基準感度より 3dB 高い希望波入力電圧を加えた状態のもとで、400Hz の周波数で最大周波数偏移の 60%まで変調された妨害波であって、希望波から 12.5kHz 離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と、雑音及び歪の出力の和との比が 12dB となるときその妨害波入力電圧と基準感度との比が 60dB 以上 |

### 3.1.9 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

## 3.2 空中線装置等

### 3.2.1 概 要

空中線装置等（以下「本機器」という）は、無線装置の付属機器である。

### 3.2.2 構 成

本機器は、空中線（ケーブル接続接栓を含む）、分配器、切換器、同軸避雷器、フィルタにより構成する。

ただし、空中線には取付金具は含まない。

### 3.2.3 機器仕様

#### (1) 空中線（アンテナ）

- ① 周波数 400MHz 帯中の指定周波数
- ② 空中線利得（相対利得） . . . . . 【選択】
  - (a) 3 素子折り返し型八木アンテナ 8.15dB
  - (b) 広帯域 3 素子八木アンテナ 6.65dB
  - (c) 5 素子折り返し型八木アンテナ 11.15dB
  - (d) 広帯域 5 素子八木アンテナ 9.65dB
  - (e) 8 素子折り返し型八木アンテナ 13.15dB
  - (f) 広帯域 8 素子八木アンテナ 12.65dB
- ③ インピーダンス 50Ω
- ④ 定在波比 指定周波数において 1.5 以下
- ⑤ 偏波面 垂直（標準）
- ⑥ 材質
  - (a) 反射器・導波器 SUS 製又は同等以上
  - (b) 輻射器 黄銅製（ニッケルメッキ）、SUS 製又は同等以上
- ⑦ 耐風速 瞬間最大風速 60m/s

#### (2) 同軸避雷器

- ① 周波数 400MHz 帯中の指定周波数
- ② 電圧抑制 1500V 以下（印加パルス電圧 20kV 時）
- ③ 耐電流容量 20kA（8/20μs 時）
- ④ 入出力インピーダンス 50Ω
- ⑤ 定在波比 指定周波数において 1.3 以下
- ⑥ 挿入損失 0.5dB 以下
- ⑦ 構成 λ/4 型
- ⑧ VSWR 1.5 以下

#### (3) 分配器

- ① 周波数 400MHz 帯中の指定周波数
- ② 分配比 1:1
- ③ 挿入損失 指定周波数において 0.5dB 以下（分配損失を除く）
- ④ 入出力インピーダンス 50Ω
- ⑤ 定在波比 指定周波数において 1.5 以下
- ⑥ 入出力接栓 N-J
- ⑦ 分配損失 3.5dB 以下
- ⑧ VSWR 1.5 以下

#### (4) フィルタ

次のフィルタの定在波比については、指定周波数において 1.5 以下とする。

##### ① バンドエリミネーションフィルタ

| 項 目   | 400MHz 帯         |
|-------|------------------|
| 挿入損失  | Fo において 1.0dB 以下 |
| 減衰量   | Fe において 20dB 以上  |
| 周波数間隔 | Fo～Fe が 8MHz 以上  |

（注）① フィルタ仕様は、代表例を示している。選定にあたっては実際の妨害波レベルにより

決定し、個別対応とするものとする。

② 記号説明  $F_o$  : 通過周波数、 $F_e$  : 減衰周波数

② バンドパスフィルタ

| 項 目  | 400MHz 帯                        |
|------|---------------------------------|
| 挿入損失 | $F_o$ において 1dB 以下               |
| 減衰量  | $F_o \pm 8\text{MHz}$ で 12dB 以上 |

(注) ① 記号説明  $F_o$  : 通過周波数

## 4 電源設備

### 4.1 無停電電源装置（汎用 UPS）

#### 4.1.1 概 要

無停電電源装置（汎用 UPS）（以下「本機器」という。）は、商用電源のもつ各種の外乱（瞬時停電、電圧変動、周波数変動、波形歪、高周波ノイズなど）を吸収し、無停電で安定した電力（定電圧、定周波数）を供給するものである。

#### 4.1.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

#### 4.1.3 構 成

本機器は整流部、切替器部、インバータ部、蓄電池部、操作・表示部等により構成する。

#### 4.1.4 構 造

本機器の構造は、屋内据置形（蓄電池組込形）とする。

#### 4.1.5 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

#### 4.1.6 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

#### 4.1.7 機 能

本機器の機能は、次のとおりとする。

##### (1) 運転方式

- ① 常時は交流入力を整流器で整流した直流出力により、蓄電池を充電するとともに、商用と同期のとれたインバータで交流に変換し負荷に給電する。
- ② 停電時（交流入力断）には、蓄電池からの直流出力をインバータで交流に変換し無瞬断で負荷に給電する。
- ③ 整流器及びインバータ故障時等には、無瞬断で自動的にバイパス回路に切換えできるものとする。なお、手動切換えも同様とする。

##### (2) 操作・表示（警報含む。）

##### ① 操 作

本機器の運転・停止及びバイパス切換え等の操作が行えるものとする。

##### ② 表 示

本機器の盤面において次に示す表示（製造者標準）が行えるものとする。

##### (a) 状態表示

##### (b) 故障表示（警報及び外部出力含む。）

#### 4.1.8 機器仕様


- |          |                        |
|----------|------------------------|
| (1) 定 格  | 連 続                    |
| (2) 冷却方式 | 強制冷却                   |
| (3) 運転方式 | 商用同期常時インバータ給電方式        |
| (4) 交流入力 |                        |
| ① 相 数    | 単相 2 線                 |
| ② 電 圧    | AC100V±10V             |
| ③ 周 波 数  | 50Hz±2.5Hz 又は 60Hz±3Hz |
| (5) 交流出力 |                        |
| ① 相 数    | 単相 2 線                 |
| ② 電 源    | AC100V±10V             |
| ③ 電圧精度   | 定格電圧±3%以内              |

- |            |                                               |           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| ④ 周 波 数    | 50Hz 又は 60Hz                                  |           |
| ⑤ 周波数精度    | 定格周波数±1%以内（蓄電池運転時）                            |           |
| ⑥ 電圧波形歪率   | 5%以下（線形負荷時）                                   |           |
| ⑦ 定格容量     | 1、2、3、5、7.5kVA                                | ．．．．．【選択】 |
| ⑧ 過負荷耐量    | 製造者標準                                         |           |
| ⑨ 定格負荷力率   | 0.6 遅れ（1～2kVA）、0.7 遅れ（3～5kVA）、0.8 遅れ（7.5 kVA） |           |
| ⑩ 過渡電圧変動率  | ±10%以内                                        |           |
| ⑪ 出力回路数    | 1 回路以上                                        |           |
| ⑫ 蓄 電 池    |                                               |           |
| (a) 準拠規格   | JIS C 8702-1、JIS C 8702-2、JIS C 8702-3        |           |
| (b) 形 式    | 小形制御弁式鉛蓄電池                                    |           |
| (c) 期待寿命   | 5 年（25℃環境下）                                   |           |
| (d) 停電補償時間 | 10 分間                                         |           |
| ⑬ 電源切換方式   | 無瞬断切換                                         |           |

#### 4.1.9 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

#### 4.1.10 装置ブロック図



## 4.2 耐雷トランス

### 4.2.1 概 要

耐雷トランス（以下「本機器」という。）は、外部引込電源線から侵入してくる誘導雷（外来サージ）からシステムを構成する各電子機器を保護するものである。

### 4.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 4.2.3 構 造

本機器の構造は、屋内据置形とする。

### 4.2.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 4.2.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

### 4.2.6 機器仕様

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| (1) 定 格     | 連 続                                  |
| (2) 入力電源    |                                      |
| ① 相 数       | 単相 2 線                               |
| ② 電 圧       | 100V±10V 又は 200V±20V                 |
| (3) 出力電源    |                                      |
| ① 相 数       | 単相 2 線                               |
| ② 電 圧       | 100V±10V                             |
| (4) 周 波 数   | 50/60Hz                              |
| (5) 変 圧 比   | 1:1 又は 2:1                           |
| (6) 容 量     |                                      |
| ① 単相 2 線    | 0.5、1、2、3、5、7.5、10kVA . . . . . 【選択】 |
| (7) 冷却方式    | 乾式自冷                                 |
| (8) 温度上昇    | 75℃以下                                |
| (9) 電圧変動率   | 5%以下（2kVA 以下）、3%以下（3kVA 以上）          |
| (10) サージ耐圧  | 10kV 1.2/50 $\mu$ S                  |
| (11) サージ移行率 | 平衡：-40dB 以下、不平衡：-20dB 以下             |

### 4.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

### 4.3 直流電源装置 (DC12V)

#### 4.3.1 概要

直流電源装置（以下「本機器」という。）は、商用電源が停電した場合に水管理制御設備を蓄電池の直流出力により無停電の電力を供給するものである。

#### 4.3.2 準拠基準

直流電源装置（テレメータ用）標準仕様書（国電通仕第 26 号）

#### 4.3.3 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

#### 4.3.4 構成

本機器は、整流部、蓄電池部、過放電防止回路部、操作・表示部により構成する。

#### 4.3.5 構造

本機器の構造は、屋内据置形（蓄電池組込形）又は屋内鋼板製自立形（蓄電池組込形）とする。

#### 4.3.6 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

#### 4.3.7 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

#### 4.3.8 機能

本機器の機能は、次のとおりとする。

##### (1) 充電方法

保護充電は、浮動充電中、蓄電池温度が上昇した時に蓄電池保護のため自動で行うものとする。また、蓄電池温度が正常になれば自動的に浮動充電に切替えるものとする。

##### (2) 停電時及び停電回復時の動作

① 浮動又は保護充電中に交流入力が断となった場合は、蓄電池から負荷電流を供給するものとする。

② 停電回復時は、浮動又は保護充電を継続するものとする。

##### (3) 過放電防止

蓄電池の過放電を防止するために、蓄電池電圧低下を検出した場合は電磁接触器により蓄電池を切り離すものとする。また、停電回復時には速やかに電磁接触器を自動で再投入するものとする。

##### (4) 操作・表示

##### ① 操作

本機器では次の操作が行えるものとする。

(a) 交流入力電源・直流出力・整流器出力の開閉（配線用遮断器）

(b) 整流器出力電圧の設定

(c) 電圧計切換え

##### ② 表示

本機器の盤面において次の表示が行えるものとする。

(a) 負荷電圧、整流器電圧（手動切換えの直流電圧計）

(b) 負荷電流、整流器電流（単独の直流電流計）

(c) 受電状態表示

(d) 状態外部出力（受電、MCCB1 トリップ、MCCB3 トリップ、蓄電池電圧低下）

#### 4.3.9 機器仕様

- |          |      |
|----------|------|
| (1) 定格   | 連続   |
| (2) 冷却方式 | 自然冷却 |



## 5 計測設備

### 5.1 圧力式水位計（半導体式）

#### 5.1.1 概 要

圧力式水位計（半導体式）（以下「本機器」という。）は、検出器の受圧部に半導体素子を用い、受圧部にかかった水頭圧を電気信号の変化として検出し、水位を測定するものである。

#### 5.1.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

#### 5.1.3 構 成

本機器の構成は、次のとおりとする。

##### (1) 変換器形

本機器（変換器形）は、検出器、中継箱、変換器、専用ケーブルにより構成する。  
（変換器は屋内設置）

##### (2) 中継器形

本機器（中継器形）は、検出器、中継器、専用ケーブルにより構成する。

#### 5.1.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

#### 5.1.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

#### 5.1.6 機器仕様


|            |                                     |            |
|------------|-------------------------------------|------------|
| (1) 形 式    | 変換器形、中継器形                           | ・・・・・・【選択】 |
| (2) 測定範囲   | 0～10、0～20m                          | ・・・・・・【選択】 |
| (3) 測定精度   | ±0.2% (FS)                          |            |
| (4) 出力信号   | DC4～20mA                            |            |
| (5) 許容負荷抵抗 | 600Ω程度                              |            |
| (6) 水位指示器  | 無、有（中継器、変換器）                        | ・・・・・・【選択】 |
| (7) 調整機能   | ゼロ点調整                               |            |
| (8) 配線方式   | 2線式                                 |            |
| (9) 避 雷 器  | 内蔵（検出器、中継器、変換器）<br>※中継器、変換器は外部取付可   |            |
| (10) 電 源   | DC12V±1.2V、DC24V±2.4V 又は AC100V±10V |            |
| (11) 防水構造  |                                     |            |
| ① 検 出 器    | 水中形相当 (JIS C 0920)                  |            |
| ② 中 継 器    | 防まつ形相当 (JIS C 0920)                 |            |
| ③ 変 換 器    | —                                   |            |
| (12) 各部材質  |                                     |            |
| ① 検 出 器    | SUS316 又は同等以上                       |            |
| ② 中 継 器    | 樹脂製又は同等以上                           |            |
| ③ 変 換 器    | 樹脂製又は同等以上                           |            |

#### 5.1.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

## 5.1.8 機器ブロック図

### (1) 変換器形



### (2) 中継器形



## 5.1.9 調査品目一覧

| 名 称                        | 規 格                                                    | 単価に含まれ<br>ない機器等                 | 単位 | 単価(円) | 質量(kg) | 機器<br>構成<br>番号 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|----------------|
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(変換器形) | 中継箱 (半導体式)<br>(変換器形)                                   |                                 | 個  |       |        | ③              |
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(変換器形) | ・測定範囲<br>0～10m、0～20m<br>【構成】<br>・検出器、変換器<br>(水位指示器無・有) | ・専用ケーブル<br>・ワイヤ<br>・中継箱<br>・保護管 | 台  |       |        | ①②             |
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(変換器形) | 専用ケーブル                                                 |                                 | m  |       |        | ④              |
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(変換器形) | ワイヤ                                                    |                                 | m  |       |        | ⑤              |

|                            |                                                        |                         |   |  |  |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---|--|--|----|
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(中継器形) | ・測定範囲<br>0～10m、0～20m<br>【構成】<br>・検出器、中継器<br>(水位指示器無・有) | ・専用ケーブル<br>・ワイヤ<br>・保護管 | 台 |  |  | ⑥⑦ |
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(中継器形) | 専用ケーブル                                                 |                         | m |  |  | ⑧  |
| 圧力式水位計<br>(半導体式)<br>(中継器形) | ワイヤ                                                    |                         | m |  |  | ⑨  |

(注) ① 圧力式水位計 (半導体式) (変換器形) に中継箱が必要な場合には、別途計上するものとする。

② 出力回路専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、検出器から変換器に必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

また、ワイヤが必要な場合は、必要延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

## 5.2 圧力式水位計（水晶式）

### 5.2.1 概 要

圧力式水位計（水晶式）（以下「本機器」という。）は、検出器の受圧部に水晶振動素子を用い、受圧部にかかる水頭圧を振動周波数として検出し、水位を測定するものである。

### 5.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 5.2.3 構 成

本機器は、検出器、中継箱、保安器箱、変換器、専用ケーブル、ワイヤにより構成する。

### 5.2.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 5.2.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。


### 5.2.6 機器仕様

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| (1) 検 出 器    |                             |
| ① 測定範囲       | 0～10、0～20m . . . . . 【選択】   |
| ② 測定方式       | 水晶振動子による水圧検出方式              |
| ③ 測定精度       | ±0.05% (FS)                 |
| ④ 耐過負荷       | 120%FS                      |
| ⑤ 電 源        | 製造者標準                       |
| (2) 変 換 器    |                             |
| ① 形 式        | ラックマウント形、据置形 . . . . . 【選択】 |
| ② 表 示        | 表示器は液晶とし、表示内容は製造者標準         |
| ③ 操 作        | 変換器に実装した操作キーなどによる操作         |
| ④ 処理機能       | 瞬時処理、移動平均処理など               |
| ⑤ 時 計        | 実 装                         |
| ⑥ 入 力        | 検出器からの信号                    |
| ⑦ 出力信号（付加機能） |                             |
| (a) アナログ出力   | DC4～20mA（最大2量）              |
| (b) デジタル接点出力 | BCD4 桁奇数パリティ付（最大2量）         |
| ⑧ 電 源        | DC12V±1.2V 又は AC100V±10V    |
| (3) 防水構造     |                             |
| ① 検 出 器      | 水中形相当（JIS C 0920）           |
| ② 変 換 器      | —                           |
| (4) 各部材質     |                             |
| ① 検 出 器      | SUS316                      |
| ② 変 換 器      | 鋼板製又は同等以上                   |

### 5.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

## 5.2.8 機器ブロック図



## 5.2.9 調査品目一覧

| 名 称                    | 規 格                            | 単価に含まれない機器等                    | 単位 | 単価(円) | 質量(kg) | 機器構成番号 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 圧力式水位計<br>(水晶式)<br>変換器 | ラックマウント形・<br>据置形<br>(出力信号回路なし) | ・ 出力信号回路                       | 台  |       |        | ②      |
| 出力信号回路                 | デジタル接点出力<br>(BCD4桁奇数P付)        |                                | 組  |       |        | —      |
| 出力信号回路                 | アナログ出力<br>(DC4～20mA)           |                                | 組  |       |        | —      |
| 中継箱                    |                                |                                | 個  |       |        | ③      |
| 保安器箱                   | ラックマウント形・<br>壁掛形               |                                | 個  |       |        | ④      |
| 圧力式水位計<br>(水晶式)<br>検出器 | 測定範囲<br>0～10、0～20m             | ・ 検出器から変換器までの専用ケーブルなど<br>・ 保護管 | 個  |       |        | ①      |
| 専用ケーブル                 |                                |                                | m  |       |        | ⑤      |
| ワイヤ                    |                                |                                | m  |       |        | ⑥      |

(注) ① 変換器には、アナログ・デジタル出力回路が含まれていないため、外部出力する場合は変換器単価に出力信号回路を加算計上するものとする。

② 出力回路専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、検出器から変換器に必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

また、ワイヤは必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

### 5.3 電波式水位計（コーンアンテナ型）

#### 5.3.1 概 要

電波式水位計（以下「本機器」という。）は、液面を反射した電波の伝搬時間を検出し、水位を計測するものである。

#### 5.3.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

#### 5.3.3 構 成

本機器は、水位検出器（本体、アンテナ）により構成する。

#### 5.3.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

#### 5.3.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。


#### 5.3.6 機器仕様

|             |                         |            |
|-------------|-------------------------|------------|
| (1) 測定範囲    | 0～10、0～15、0～20m         | ・・・・・・【選択】 |
| (2) 構 造     | 検出部・信号変換部一体構造           |            |
| (3) 測定方法    | マイクロ波（レーダパルス信号伝搬時間測定方式） |            |
| (4) マイクロ波出力 | 微弱電波機器性能                |            |
| (5) 測定精度    | ±1.0cm                  |            |
| (6) 出力信号    | DC4～20mA                |            |
| (7) 許容負荷抵抗  | 360Ω程度（DC24V時）          |            |
| (8) 表 示     | 水位表示など                  |            |
| (9) 機 能     | ゼロ調整、スパン調整、ダンピング、自己診断など |            |
| (10) 配線方式   | 2線式                     |            |
| (11) 避 雷 器  | 内蔵                      |            |
| (12) 電 源    | DC16～36V                |            |
| (13) 防水構造   |                         |            |
| ① 検 出 器     | 防噴流形（JIS C 0920）        |            |
| (14) 各部材質   |                         |            |
| ① 本 体       | アルミニウム合金製又は同等以上         |            |
| ② アンテナ      | SUS316 又は同等以上           |            |

#### 5.3.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

#### 5.3.8 機器ブロック図



## 5.4 超音波式流量計（管路用）

### 5.4.1 概 要

超音波式流量計（管路用）（以下「本機器」という。）は、液体中を伝搬する超音波の伝搬速度が、液体の流速によって偏位する原理を利用して流速を求め、管径から得られる断面積を乗じて流量を計測するものである。

### 5.4.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 5.4.3 構 成

本機器は、流速検出端、結合材、変換器、専用ケーブルにより構成する。

### 5.4.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 5.4.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

### 5.4.6 機器仕様


|               |                                                          |           |      |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| (1) 測定流体      | 農業用水など                                                   |           |      |
| ① 温 度         | 0～40℃                                                    |           |      |
| ② 濁 度         | 10,000mg/L（度）以下（ただし、気泡を含まないこと。）                          |           |      |
| (2) 測定流速範囲    | 0～10m/s                                                  |           |      |
| (3) 測 定 管     |                                                          |           |      |
| ① 材 質         | 鋼管、ステンレス鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、FRP 管など                          |           |      |
| ② ライニング材      | エポキシ、モルタルライニングなど                                         |           |      |
| (4) 測定方法      |                                                          |           |      |
| ① 測定方式        | 超音波伝搬時間差方式（Z、V 法測定）                                      |           |      |
| ② 測 線 数       | 1 測線、2 測線                                                | .....     | 【選択】 |
| ③ 測定レンジ       | 1 方向 2 レンジ測定（手動、自動切替）                                    |           |      |
| (5) 測定口径      | 100～2000mm                                               | .....     | 【選択】 |
| (6) 測定精度      |                                                          |           |      |
| ① 口径 250mm 以下 | ±1.0%RD （流速 2.0m/s 以上の場合）<br>±0.02m/s （流速 2.0m/s 未満の場合）  |           |      |
| ② 口径 300mm 以上 | ±1.0%RD （流速 0.8m/s 以上の場合）<br>±0.008m/s （流速 0.8m/s 未満の場合） |           |      |
| (7) 出力信号      |                                                          |           |      |
| ① アナログ出力      | 瞬時流量                                                     | DC4～20mA  |      |
| ② 接点出力        | 積算流量                                                     | パルス接点信号   |      |
| ③ デジタル出力      | 瞬時流量、積算流量等                                               | RS232C 出力 |      |
| (8) 許容負荷抵抗    | 600Ω 程度                                                  |           |      |
| (9) 避 雷 器     | 電源入力部、DC4～20mA 信号出力部に避雷素子内蔵                              |           |      |
| (10) 表 示      | 流量（瞬時・積算）、各種動作表示など                                       |           |      |
| (11) 機 能      | ゼロ調整、スパン調整、フィルター、機器異常、自己診断など                             |           |      |
| (12) 電 源      | AC100V±10V                                               |           |      |
| (13) 構 造 等    |                                                          |           |      |
| ① 流速検出端       | 防浸形（JIS C 0920）<br>検出端取付方法：クランプオン方式                      |           |      |
| ② 変 換 器       | 耐水形（JIS C 0920）                                          |           |      |
| (14) 各部材質     |                                                          |           |      |
| ① 流速検出端       | ステンレス製又は同等以上                                             |           |      |
| ② 変 換 器       | アルミニウム合金製又は同等以上                                          |           |      |
| ③ 結 合 材       | 樹脂製モールド材                                                 |           |      |

### 5.4.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

#### 5.4.8 機器ブロック図（1 測線の場合）

##### (1) アナログ出力、接点出力



##### (2) デジタル出力



#### 5.4.9 調査品目一覧

| 名 称                  | 規 格                                                                                                                                                                                  | 単価に含まれない機器等                                           | 単位 | 単価<br>(円) | 質量<br>(kg) | 機器<br>構成<br>番号 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|------------|----------------|
| 超音波式<br>流量計<br>(管路用) | φ100、150、200、250、300、<br>350、400、450、500、600、<br>700、800、900、1000、1100、<br>1200、1300、1350、1500、<br>1600、1650、1800、2000<br>1 測線・2 測線<br>【構成】<br>・流速検出端（取付金具、<br>専用ケーブル 5m 含む）<br>・変換器 | ・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・BCD 変換器<br>・変換器収納盤 | 台  |           |            | ①②             |
| 専用ケーブル               | 流速検出用                                                                                                                                                                                |                                                       | m  |           |            | ③              |
| 結合材                  | 樹脂製モールド                                                                                                                                                                              |                                                       | 個  |           |            | ④              |

(注) ① 専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、流速検出端から変換器までのケーブル延長が5mを超える場合には、結合材と専用ケーブルの追加延長分を必要に応じて流速検出端ごとに別途計上する。

## 5.5 超音波式流量計（開渠用）

### 5.5.1 概 要

超音波式流量計（開渠用）（以下「本機器」という。）は、液体中を伝搬する超音波の伝搬速度が、液体の流速によって偏位する原理を利用して流速を求め、それに水位から求められた流水断面積を乗じて流量を計測するものである。

### 5.5.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 5.5.3 構 成

本機器は、流速検出端、水位検出器、結合材、変換器、専用ケーブルにより構成する。

### 5.5.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 5.5.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

### 5.5.6 機器仕様


|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| (1) 測定流体   | 農業用水など                                    |
| ① 温 度      | 0～40℃                                     |
| ② 濁 度      | 10,000mg/L（度）以下                           |
| (2) 測定水路   |                                           |
| ① 矩 形      | 水路幅 0.3～15m                               |
| ② 円 形      | 直径 0.3～10m                                |
| (3) 測定範囲   |                                           |
| ① 流 量      | 0～満水位流量                                   |
| ② 流 速      | 0～10m/s                                   |
| ③ 水 位      | 0～10m                                     |
| (4) 測定方法   |                                           |
| ① 流 量      | 流速×流水断面積（水位）演算方式                          |
| ② 流 速      | 超音波式                                      |
| ③ 水 位      | 電波式                                       |
| ④ 測 線 数    | 1 測線、2 測線、3 測線・・・【選択】                     |
| (5) 測定精度   |                                           |
| ① 流 量      | ±3.0%（FS）                                 |
| ② 流 速      | ±1.0%RD（流速 0.8m/s 以上の場合）                  |
| ③ 水 位      | ±10mm 以内（電波式水位計の場合）                       |
| (6) 出力信号   |                                           |
| ① 瞬時流量     | DC4～20mA                                  |
| ② 積算流量     | パルス接点信号                                   |
| (7) 許容負荷抵抗 | 750Ω 程度                                   |
| (8) 避 雷 器  | 電源入力部及びアナログ入出力部に避雷素子内蔵                    |
| (9) 表 示    | 流量（瞬時・積算）、水位、流速、各種動作表示など                  |
| (10) 機 能   | スパン補正、ゼロ補正、機器異常、自己診断など                    |
| (11) 電 源   | AC100V±10V                                |
| (12) 構 造 等 |                                           |
| ① 流速検出端    | 水中形（JIS C 0920）                           |
| ② 水位検出器    | 防噴流形（JIS C 0920）                          |
| ③ 変 換 器    | 防塵形（JIS C 0920）                           |
| (13) 各部材質  |                                           |
| ① 流速検出端    | ケース材質：SUS304                              |
| ② 水位検出器    | 本体：アルミニウム合金製又は同等以上、<br>アンテナ：SUS316 又は同等以上 |
| ③ 結 合 材    | 樹脂製モールド材                                  |
| ④ 変 換 器    | 鋼板製                                       |

### 5.5.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

## 5.5.8 機器ブロック図

### (1) パイプ取付式



### (2) 壁面取付式



### 5.5.9 調査品目一覧

| 名 称                  | 規 格                                                                                | 単価に含まれない機器等                                                        | 単位 | 単価<br>(円) | 質量<br>(kg) | 機器<br>構成<br>番号 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|----------------|
| 超音波式<br>流量計<br>(開渠用) | 1 測線 (パイプ取付式)<br>【構成】<br>・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m 含む)<br>・水位検出器<br>・変換器           | ・取付パイプ<br>・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・水位検出器取付金具<br>・変換器収納盤  | 台  |           |            | ①<br>②<br>③    |
| 超音波式<br>流量計<br>(開渠用) | 2 測線 (パイプ取付式)<br>【構成】<br>・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m 含む)<br>・水位検出器<br>・変換器 (測線切替部含む) | ・取付パイプ<br>・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・水位検出器取付金具<br>・変換器収納盤  | 台  |           |            | ①<br>②<br>③    |
| 超音波式<br>流量計<br>(開渠用) | 3 測線 (パイプ取付式)<br>【構成】<br>・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m 含む)<br>・水位検出器<br>・変換器 (測線切替部含む) | ・取付パイプ<br>・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・水位検出器取付金具<br>・変換器収納盤  | 台  |           |            | ①<br>②<br>③    |
| 超音波式<br>流量計<br>(開渠用) | 1 測線 (壁面取付式)<br>【構成】<br>・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m 含む)<br>・水位検出器<br>・変換器            | ・壁面取付金具<br>・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・水位検出器取付金具<br>・変換器収納盤 | 台  |           |            | ④<br>⑤<br>⑥    |
| 超音波式<br>流量計<br>(開渠用) | 2 測線 (壁面取付式)<br>【構成】<br>・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m 含む)<br>・水位検出器<br>・変換器 (測線切替部含む)  | ・壁面取付金具<br>・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・水位検出器取付金具<br>・変換器収納盤 | 台  |           |            | ④<br>⑤<br>⑥    |
| 超音波式<br>流量計<br>(開渠用) | 3 測線 (壁面取付式)<br>【構成】<br>・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m 含む)<br>・水位検出器<br>・変換器 (測線切替部含む)  | ・壁面取付金具<br>・結合材<br>・水位検出器から変換器<br>までのケーブル<br>・水位検出器取付金具<br>・変換器収納盤 | 台  |           |            | ④<br>⑤<br>⑥    |
| 専用ケーブル               | 流速検出用                                                                              |                                                                    | m  |           |            | ⑦              |
| 結合材                  | 樹脂製モールド材                                                                           |                                                                    | 個  |           |            | ⑧              |

(注) ① 専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、流速検出端から変換器までのケーブル延長が10mを超える場合には、結合材と専用ケーブルの追加延長分を必要に応じて流速検出端ごとに別途計上するものとする。

## 5.6 雨雪量計

### 5.6.1 概 要

雨雪量計（以下「本機器」という。）は、受水部に入った降水及び降雪を溶かした水を受水筒で受け、その水を転倒ますで計量し降雨・降雪量を計測するものである。

### 5.6.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

### 5.6.3 構 成

本機器は、受水口部分と転倒ます、リードスイッチ、融雪装置により構成する。

### 5.6.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

### 5.6.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

### 5.6.6 機器仕様


|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| (1) 気象庁検定   | 型式証明取得品                                   |
| (2) 検出方法    | 転倒ます式                                     |
| (3) 受水口径    | 200 mm                                    |
| (4) 測定精度    | 40mm 以下の場合：±1.0mm 以内<br>40mm を超える場合：±3%以内 |
| (5) 1 転倒雨雪量 | 1.0mm                                     |
| (6) 出力信号    | パルス接点信号（1.0mm）                            |
| (7) 接点出力数   | 1 接点信号                                    |
| (8) 融雪方法    | ヒータ式                                      |
| (9) 電 源     | 単相 AC100V±10V                             |
| (10) 材 質    | 外筒 SUS 又は黄銅製                              |
| (11) そ の 他  | 気象庁検定証書を添付                                |

### 5.6.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

### 5.6.8 機器ブロック図

#### (1) 雨雪量計



## 第8章 塗装関係

### 1. ステンレス酸洗い費（材料・工数込み）

#### （1）酸洗い方法

酸洗いの方法は、塗布（吹き付け）とする。

#### （2）作業内容

| 工 程     | 作 業 内 容                                     |
|---------|---------------------------------------------|
| (1)脱脂   | グリスなどが付着している場合や、油脂の汚れがひどい場合のみウェス（ぼろ布）でふき取る。 |
| (2)水洗い  | 水道水を利用し、油脂及び汚れ等を高圧洗浄機にて洗浄する。                |
| (3)塗布   | 酸吹き付け機により、溶接焼けの除去及びステンレス鋼表面の酸化皮膜の均一化を行う。    |
| (4)水洗い  | 水道水を利用し、高圧洗浄機にて高圧洗浄し、処理液を洗い流す。              |
| (5)上げ   | 表面の残留物及び溶接により発生したスケール等を水道水にて洗い流す。           |
| (6)乾燥   | 自然乾燥又はエアブローを行う。                             |
| (7)検査   | 目視検査を行う。                                    |
| (8)廃液処理 | 中和処理を行ったのち、処理する。                            |

### 2. 原板ブラスト（製鋼メーカー）

単価に含まれているのは、下記工程の塗装・製作工程の太枠で囲んだ部分である。

