




事業名	十津川紀の川直轄管理事業		
工事名	令和6年度 十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム警報局設備更新工事		
区分	当初	図面枚数	7 枚
図面番号	図面名称	枚数	備考
1	位置図	1	
2	システム構成図（撤去）	1	
3	システム構成図（更新）	1	
4	機器配置標準図	3	
5	工事用地図	1	
計		7	

図面番号	図面名称	枚数	備考
参考	機器外形図	3	
計		3	

位置図




システム構成図（撤去）



工 事 名	令和6年度 十連川紀の川源幹管理事業
図 面 名	大迫ダム警報局設備更新工事
区 分	システム構成図（撤去）
縮 尺	— 図面番号 2
作成年月	—
事務所名	近畿農政局南近畿土地改良課管理事務所

システム構成図（更新）




凡 例	
	… 更 新
	… 既設利用

工 事 名	令和6年度 十津川紀の川灌漑管理事業
図 面 名	大迫ダム警報局設備更新工事
区 分	システム構成図（更新）
編 尺	— 当初
作成年月	—
事務所名	近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所

機器配置標準図 (1/3)

(AL. 28～AL. 29)


平面図



番号	機 器 名 称	備 考
①	放流警報装置	更 新
②	同軸避雷器	更 新
③	サイレン制御盤 (インバーター付)	更 新
④	太陽電池配電盤	更 新
⑤	蓄電池	更 新
⑥	直流電源装置	撤 去
⑦	耐雷トランス	撤 去
	太陽電池パネル (架台含む)	更 新


凡 例
... 更 新
... 撤 去

配線系統図




凡 例
— — — ... 更 新
..... ... 新 設
——— ... 既設利用

全体姿図




工 事 名	令和6年度 十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム警報局設備更新工事
図 面 名	機 器 配 置 標 準 図 (1/3)
区 分	当 初
縮 尺	Non Scale 図面番号 4-1/3
作成年月	
事務所名	近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所

(武木中継局)



※更新：V-V中継装置に実装している無線装置のみ




配線系統図


工 事 名	令和6年度 十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム管轄局設備更新事業		
図 面 名	機 器 配 置 標 本 図 (2/3)		
区 分	当 初		
縮 尺	—	図面番号	4-2/3
作成年月			
事務所名	近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所		

機器配置標準図 (3/3)

(AL-13 下ノ宮警報局)




平面図



a~a' 立面図

番号	機器名称	寸法(W×D×H)	備考
①	警報装置(無線装置含む)	520×320×1200	更新
②	サイレン制御盤	500×200×800	既設利用
③	同軸避雷器	100×50×150	既設利用
④	直流電源装置(鉛蓄電池含む)		既設利用
⑤	耐雷トランス		既設利用
⑥	分電盤		別 途

※更新：警報装置に実装している無線装置



配線系統図

凡 例
□ : 既設利用
▭ : 更新

工事名	令和6年度 十津川紀の川道橋管理事業
図面名	機器配置標準図 (3/3)
区分	当初
縮尺	— 図面番号 4-3/3
作成年月	
事務所名	近畿農政局 雨近畿土地改良課管理事務所


—撤去品置場（工事用地）

工 事 名	令和6年度 十津川川の川直轄管理事業 大迫ダム管轄局設備更新工事		
図 面 名	工 事 用 地 図		
区 分	当 初		
縮 尺	Non Scale	図面番号	5
作成年月			
事務所名	近畿農政局 南近畿土改改良調査管理事務所		


機器外形図 (1/3)

(AL-28、AL-29)


警報装置 外形図 (参考)




同軸避雷器 外形図 (参考)



太陽電池配電盤 外形図 (参考)







サイレン制御盤 外形図 (参考) (インバータ装置付)



工 事 名	令和6年度 十津川紀の川灌漑管理事業 大造ダム灌漑施設復旧工事		
図 面 名	機 器 外 形 図 (1/3)		
区 分	当 初		
縮 尺	Non Scale	図面番号	参考-1-1/3
作成年月			
事務所名	近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所		


機 器 外 形 図 (2/3)
(武木中継局 V-V中継装置)

寸法許容差(図中記載を除く)			
JIS B0405 極粗級相当			
3 を超え	6 以下	± 0.5	
6 を超え	30 以下	± 1	
30 を超え	120 以下	± 1.5	
120 を超え	400 以下	± 2.5	
400 を超え	1000 以下	± 4	
1000 を超え	2000 以下	± 6	
2000 を超え	4000 以下	± 8	
主材質	冷間圧延鋼板		
	熱間圧延軟鋼板		
処 理	メラミン樹脂焼付塗装		
質 量			
使 用 鋼 板	部 分	板 厚	
	扉	t1.2	
	本体	t1.6	
	背面パネル	t1.2	
	操作制御部カバー	t1.2	
	取付金具	t2.0	
	内部補強板	t3.2	
	塞ぎ板	t3.0(塩ビ板)	
	基台	t3.2	
	扉 ハ ン ド ル	形 式	A-183-2
カ ギ		無	
処 理		クロムめっき	
盤 色 彩	部 分	マンセル値	塗装処理
	筐体外面	5Y7/1	焼付 (F3, 半ツヤ)
	筐体内面	5Y7/1	焼付 (F3, 半ツヤ)
	基台	N1.5	焼付 (F3, 半ツヤ)
盤 付 属		有無	備 考
スペースヒータ取付		無	
盤内灯取付		無	
扉バックイン		無	
アンカーボルト付属		無	工事手配
コンセント		無	
扉ストッパー		無	
吊りボルト用穴埋めボルト		有	ボルトキャップ
盤据付ボルト		有	
盤間連結ボルト		無	
ファン		無	



工 事 名	令和6年度 十津川紀の川灌漑管理事業 大迫ダム管轄局設備更新工事		
図 面 名	機 器 外 形 図 (2/3)		
区 分	当 初		
縮 尺	-	図面番号	参考-1-2/3
作成年月			
事務所名	近畿農政局 南近畿土地改良課管理事務所		

機 器 外 形 図 (3/3)
(AL-13 警報装置)



寸法許容差(図中記載を除く)			
JIS B0405 極粗級相当			
3 を超え	6 以下	± 0.5	
6 を超え	30 以下	± 1	
30 を超え	120 以下	± 1.5	
120 を超え	400 以下	± 2.5	
400 を超え	1000 以下	± 4	
1000 を超え	2000 以下	± 6	
2000 を超え	4000 以下	± 8	
主材質		冷間圧延鋼板	
処 理	△	焼付塗装	
質 量			
使用 鋼 板	部 分		板 厚
	正面扉		t1.2
	本体		t1.6, t2.3
	背面扉		t1.2
	ベース		t2.3
盤 色 彩	部 分	マンセル値	塗装処理
	筐体外面	5Y7/1	焼付 (半ツヤ)
	筐体内面	5Y7/1	焼付 (半ツヤ)
	ベース	5Y7/1	焼付 (半ツヤ)
盤 付 属		有無	備 考
スペースヒータ取付		無	
盤内灯取付		無	
扉パッキン		有	
アンカーボルト付属		無	工事手配
コンセント		無	
扉ストッパー		無	
吊りボルト用穴埋めボルト		無	
盤据付ボルト		無	
盤間連結ボルト		無	
ファン		無	

工 事 名	令和6年度 十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム管報局設備更新工事		
図 面 名	機 器 外 形 図 (3/3)		
区 分	当 初		
縮 尺	—	図面番号	参考-1-3/3
作成年月			
事務所名	近畿建設局 南近畿土地改良調査管理事務所		