

## 特記仕様書

### I 工事概要

#### 1 適用範囲

この仕様書は、令和6年度近畿農政局総務課会議室照明器具配線替工事(以下「本工事」という。)に適用する。

#### 2 目的

京都農林水産総合庁舎(以下「庁舎」という。)本館2階総務課会議室の照明スイッチによる点灯範囲を変更するため配線替を行う。

#### 3 工事及び建物概要

- (1) 工事名 令和6年度近畿農政局総務課会議室照明器具配線替工事
- (2) 工事場所 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町  
京都農林水産総合庁舎本館2階総務課会議室
- (3) 工事種目 電気工事
- (4) 工事期間 契約締結の日から令和6年5月27日まで

### II 準拠法令等

#### 1 特記仕様に記載されていない事項は、次の国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の仕様書等による。

- ・「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下、「標準仕様書」という。)
- ・「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下、「改修標準仕様書」という。)
- ・「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版」(以下、「電気標準仕様書」という。)

### III 特記仕様

#### 1 一般事項

##### (1) 設備機材等

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

##### (2) 機材等の検査及び試験

検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書又は改修標準仕様書による。

##### (3) 養生

養生を行う場合は、改修標準仕様書第2章による。

既存部分の養生は改修標準仕様書により行う。

##### (4) 発生材の処理等

すべて構外搬出の上、法令等に基づき適正に処分すること。

## 2 工事内容

- (1) 現状、総務課会議室の照明器具 (A) (B) (C) は、リモコンスイッチ①②③で点灯操作する必要がある。(別添平面図(工事前)のとおり)
- (2) 会議室の内部改修に合わせて、リモコンスイッチ①②の点灯操作範囲を別添平面図(工事後)に変更するよう配線替を行う。
- (3) 現状、総務課会議室の照明器具 (D) は片切スイッチ①で、照明器具 (E) は片切スイッチ②で点灯操作する。(別添平面図(工事前)のとおり)
- (4) 会議室の内部改修に合わせて、片切スイッチ①と片切スイッチ②の点灯操作範囲を別添平面図(工事後)に変更するよう配線替を行う。
- (5) 会議室には、照明器具 (E) 付近に点検口 2 箇所がある。
- (6) 工事完了後、工事完成通知書及び工事写真を提出すること。

## 3 工事代金の支払い

- ・工事代金の支払いは、工事完成後、適法な支払請求書を受理した日から起算して 40 日以内に支払うものとする。

## 4 留意事項

- (1) 工事は、閉庁日の 9 時 00 分から 17 時 00 分までの間に行うものとする。
- (2) 本工事の施工に必要な電気・水等は、無償で使用することができる。
- (3) 工事完了後は、清掃・片付けを実施すること。
- (4) 工事完了後に、検査職員の検査を受けること。
- (5) この仕様書に記載されていない事項又はこの工事の実施について疑義が生じたときは、発注者と協議しその指示に従うものとする。



## 工 事 数 量 表

項 目	規格又は仕様	数量	単位	備考
電気工事				
配線ケーブル	低圧耐燃性ケーブル EM-EEF 1.6mm-3C	11	m	
雑材料消耗品		1	式	
配線替作業		1	式	

別添

本館2階 総務課会議室照明スイッチプレート

節電にご協力下さい。昼休みは、完全消灯を！  
(勤務時間外は、業務に必要なところのみ点灯)

通路

照明器具(A)  
レッド

照明器具(D)  
グリーン

片切スイッチ  
①

リモコン  
スイッチ①

打合室

照明器具(B)  
オレンジ

照明器具(E)  
ブルー

片切スイッチ  
②

リモコン  
スイッチ②

打合室

照明器具(C)  
グレイ

リモコン  
スイッチ③

赤→点灯

緑→消灯

# 工事前

企画調整室倉庫

総務課会議室

床は、OAフロア

(縮尺 1:50 A4版)

1,060

ファンコイル

ファンコイル

300

aa064  
aa065  
キャビネット・書庫

デスク

書庫

冷蔵庫

2,350

スイッチプレート

照明器具A

照明器具A

照明器具

照明器具A

1,650

照明器具B

1,650

照明器具C

1,172

照明器具E

1,650

照明器具D

1,172

点検

1,330

照明器具E

照明器具D

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

金庫

点検口

2,300

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

書庫

企

6,300

6,300

3,000

# 工事後

スイッチプレート

照明器具A

照明器具A

企画調整室倉庫 8,235

照明器具

## 総務課会議室

床は、OAフロア

照明器具B

照明器具B

照明器具B

照明器具D

照明器具D

照明器具E

照明器具E

点検口

1,330

金庫

ファンコイル

ファンコイル 300

(縮尺 1:50 A4版)

