

質問回答書

件名： 令和8年度東近江市庁舎漏水調査業務

番号	質問内容	回答
Q 1	把握している漏水量は、1日どのくらいでしょうか？	1日の漏水量ではなく月単位で回答する。 漏水前に把握していた使用量は 15m ³ /月 前後であったが、昨年9月使用量から増加傾向となり、本年1月の使用量は 31m ³ /月 となった。以降の使用量は 30m ³ /月 前後である。 よって月15m ³ 程度の漏水量と考えている。
Q 2	ダウンロードファイルに内訳書の様式がない	見積書提出時は、内訳書の提出は求めている。 電子調達システムによる見積書の提出に当たり内訳書は「任意」と表示されているので、内訳書ファイルは登録せず次のステップへ進むこと。
Q 3	調査時間が平日となっていますが水道を止めることは可能なのか ガス注入式の場合は必ず水を止めることになります。	仕様書のとおりとし、平日作業の単価をもって見積金額を算出すること。 諸事情により休日作業となった場合は、協議を行った上で変更契約の対象とする。
Q 4	外の散水等水栓の数は把握できるが中の水栓の数も知りたいです。	1階 炊事場 蛇口 2 " 男子トイレ 手洗い場 1、小便器 3、個室 2 " 女子トイレA 手洗い場 1、 個室 1 " 女子トイレB 個室 1 2階 炊事場 蛇口 2 建物外 散水栓 3 現地確認の要望があれば事前に申込（電話）をすること。

回答者： 近畿農政局東近江農地整備事業所

五寶