

## 回答書

業務名：令和8年度近畿農政局奈良県拠点事務室外ドアノブ取替等

令和8年7月3日

番号	質問	回答
1	見積依頼公告4(2)見積書の提出期限及び5(3)提出期限に記載の令和8年7月7日(月)となっているが、令和8年7月7日(火)でよいのか。また、6(2)日時の令和8年7月8日(火)となっているが、令和8年7月8日(水)でよいのか。	見積依頼公告4(2)、5(3)及び6(2)に誤記があったので、それぞれ訂正する。 4(2)及び5(3) 令和8年7月7日(火) 6(2) 令和8年7月8日(水)
2	仕様書6(2)既存ドアノブのメーカーはどこか。また、レバーハンドルメーカーはどこか。	別紙配置図にメーカー規格を記載したので、確認ください。なお、レバーハンドルはLS-200(株)大黒製作所)と同等品以上であること。

別紙(既存)

# 配置図(ドアノブ等)メーカー規格入り

