

質問回答書（令和 8 年度京都農林水産総合庁舎 本館地下第 5 会議室防音改修等工事）

番号	質問	回答
1	プラスターボードGB-Rの厚み	12.5mm厚でお願いします。
2	グラスウールの仕様	住宅用グラスウール10K相当以上でお願いします。