令和７年度防災情報ネットワーク事業
災害応急用ポンプ購入（発電機）

仕 様 書

九州農政局土地改良技術事務所

第１章　総　則

本件は、九州農政局土地改良技術事務所における災害応急用ポンプの付属品である発動発電機の納品を行うものであり、納入内容に当たっては、この仕様書によるものとする。

第２章　一般仕様

購入する発動発電機の数量及び基本仕様は次のとおりとし、同等品相当の機能を有するものとする。なお、事前にカタログ等製品仕様が確認出来る書類を提出することとする。

（１）発動発電機

数　量	：	２基
定格出力	：	37KVA/45KVA（三相４線式）
１）形　式	：	屋外パッケージ形 ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型） 排出ガス対策型（第３次基準値）
２）規　格	：	JEM1398
３）定格電圧	：	200V/220V 及び 400V/440V（切替機能付）
４）定格電流	：	メーカー標準仕様
５）周波数	：	50Hz/60Hz
６）発電機仕様	：	メーカー標準仕様
７）原動機仕様	：	メーカー標準仕様
８）連続運転時間	：	12 時間程度（75％負荷運転（60Hz 使用時））

※構造・材質・塗装はメーカー標準仕様とする。

（２）発動発電機

数　量	：	１基
定格出力	：	50KVA/60KVA（三相４線式）
１）形　式	：	屋外パッケージ形 ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型） 排出ガス対策型（第３次基準値）
２）規　格	：	JEM1398
３）定格電圧	：	200V/220V 及び 400V/440V（切替機能付）
４）定格電流	：	メーカー標準仕様
５）周波数	：	50Hz/60Hz
６）発電機仕様	：	メーカー標準仕様
７）原動機仕様	：	メーカー標準仕様
８）連続運転時間	：	12 時間程度（75％負荷運転（60Hz 使用時））

※構造・材質・塗装はメーカー標準仕様とする。

第３章　納入物品の検査

納入物品の検査については、外観検査、性能試験成績書の確認及び稼働確認を実施するものとする。

第４章　納入場所

納入場所は、九州農政局土地改良技術事務所敷地内（熊本県熊本市東区東町４丁目５－７）とする。

なお、荷卸しに当たっては、九州農政局土地改良技術事務所保有のフォークリフトが利用可能である。

第５章　提出図書等

提出図書は、納入時に以下に示す部数を担当職員に提出するものとする。

提出図書	部数	内　　容
完成図書	１部	性能試験成績書、取扱説明書を含む

第６章　留意事項

納入時に操作方法等の説明を九州農政局土地改良技術事務所の職員に行うものとする。