

災害応急用ポンプ貸出状況一覧表

2024/9/13作成

【陸上ポンプ】													
番 号	管理番号	規格	ポ ン プ 型 式 ・ 仕 様 等					エンジン型式・仕様		セットの大きさ	貸出の 有 無	貸出期間	
		陸上ポンプ: φ- Ps	型 式	呼称口径 (m/m)	全揚程 (m)	吐 出 量 (m3/min)	回 転 数 (rpm)	型 式	標 記 出 力 (Ps/rpm)	幅×奥行×高×重量 cm×cm×cm×kg			
1	12-1P	80-15	荏原 80×65FS4K61	80	39.5	0.5	1,800	NFD170-EK	15/2,400	120×120×93×262			
2	4-1P	100-10	荏原 100SFM	100	15	1.0	1,990	NFD12K	10/2,400	100×100×70×203			
3	4-2P	100-10	荏原 100SFM	100	15	1.0	1,990	NFD12K	10/2,400	100×100×70×203			
4	5-1P	100-10	荏原 100SF	100	15	1.0	1,990	NFD12K	10/2,400	70×90×70×203			
5	5-2P	100-10	荏原 100SF65.5	100	15	1.0	1,990	NFD12K	10/2,400	70×90×70×203			
6	6-2P	100-10	荏原 100SFE	100	15	1.0	1,990	NFD12K	10/2,400	70×90×70×203			
7	18-3P	100-11	荏原 100SF65.5	100	15	1.0	1,800	NFD13MEK	11/2,400	75×95×77×203			
8	61-1P	100-13.5	荏原 100SFB	100	15		1,990	NFD150-K	13.5-2,400	70×105×88×270			
9	61-2P	100-13.5	荏原 100SEB	100	15	1.0	1,990	NFD150-K	13.5-2,400	70×103×98×270			
10	4-3P	150-22.7	荏原 150SEM	150	15	2.8	1,800	3TNV76-KPU	22.7/2,800	140×100×100×465			
11	4-4P	150-16	荏原 150SEM	150	15	2.8	1,800	NF-19-SK	16/2,200	102×105×80×344			
12	5-3P	150-16	荏原 150SEM	150	15	2.8	1,800	NF-19-SK	16/2,200	120×120×80×344			
13	6-3P	150-16	荏原 150SEB	150	15	2.8	1,800	NF-19-SK	16/2,200	92×105×80×344			
14	9-4P	150-22.7	荏原 150SE611	150	15	2.8	1,800	3TNV76-KPU	22.7/2,800	100×140×108×465			
15	9-5P	150-22.7	荏原 150SE611	150	15	2.8	1,800	3TNV76-KPU	22.7/2,800	100×140×108×465			
16	1-4P	150-24	荏原 150SEE	150	15	2.8	1,800	3TNV76-KPU	24/2,400	90×147×110×430			
17	1-5P	150-24	荏原 150SEE	150	15	2.8	1,800	3T75HL	24/2,400	90×147×110×430			
18	46-53P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×130×122×576			
19	46-54P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×130×122×576			
20	46-55P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×130×120×576			
21	46-57P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	92×118×123×576			
22	46-59P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	92×128×121×576			
23	46-60P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	92×128×122×576			
24	46-61P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×118×122×576			
25	46-63P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×118×123×576			
26	47-19P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×118×121×576			
27	47-20P	250-16	西島 250CSX	250	5	8.0	1,015	NF19-SK	16/2,200	93×118×121×576			
28	57-1P	250-60	荏原 250×200 CENE	250	15	7.5	1,760	4T95LT-GB	60/1,800	80×230×175×1176	貸出中	R6.9.3～R6.10.18	
29	58-11P	250-60	荏原 250×200 CENE	250	15	7.5	1,760	4T95LT-GB	60/1,800	80×215×165×1176			
30	59-5P	250-75	荏原 250×200 CENM	250	15	7.5	1,800	4T95LT-US	75/2,400	75×214×159×1139			

【水中ポンプ】												
番 号	管理番号	規格	ポ ン プ 型 式 ・ 仕 様 等					モータ仕様		重量	貸出の有 無	貸出期間
		水中ポンプ: φ-kw	型 式	呼称口径 (m/m)	全揚程 (m)	吐 出 量 (m3/min)	回 転 数 (rpm)	定格電圧 (V)	標 記 出 力 (kw)			
31	17-9SP	100-11	鶴見 LH-411-61	100	35	1.0	3,465	200	11	137kg	貸出予定	
32	18-11SP	100-11	荏原機電 100EUL611	100	35	1.0	3,600	200	11	95kg		
33	21-4SP	100-11	鶴見 LH-411-61	100	35	1.0	3,600	200	11	137kg		東北局へ管理換
34	22-3SP	100-11	荏原 100EUC611	100	35	1.0	3,600	200	11	123kg		東北局へ管理換
35	26-7SP	100-11	荏原 100EUC611	100	35	1.0	3,600	200	11	123kg	貸出中	R5.8.16～R7.3.31
36	R3-1SP	100-11	櫻川ポンプ UCF-2154	100	35	1.0	3,600	200	11	123kg		東北局へ管理換
37	R3-2SP	100-11	櫻川ポンプ UCF-2154	100	35	1.0	3,600	200	11	123kg		東北局へ管理換
38	15-3SP	150-15	鶴見 LH-615-61	150	25	2.0	3,465	200	15	190kg	貸出中	R6.9.11～R6.10.31
39	15-4SP	150-15	鶴見 LH-615-61	150	25	2.0	3,465	200	15	190kg		
40	20-8SP	150-15	鶴見 LH-615-61	150	25	2.0	3,465	200	15	190kg	貸出中	R6.5.20～R6.10.31
41	21-5SP	150-15	鶴見 LH-615-61	150	25	2.0	3,600	200	15	213kg		
42	22-4SP	150-15	荏原 150EUC615	150	25	2.0	3,600	200	15	139kg		
43	22-5SP	150-15	荏原 150EUC615	150	25	2.0	3,600	200	15	139kg		
44	R3-3SP	150-22	櫻川ポンプ UCF-2306	150	35	2.0	3,600	200	22	231kg		
45	R3-4SP	150-22	櫻川ポンプ UCF-2306	150	35	2.0	3,600	200	22	231kg		
46	23-6SP	200-15	鶴見 KRS815-60	200	15	4.0	1,742	200	15	235kg		
47	23-7SP	200-15	鶴見 KRS815-60	200	15	4.0	1,742	200	15	235kg		
48	23-8SP	200-15	鶴見 KRS815-60	200	15	4.0	1,742	200	15	235kg		
49	23-9SP	200-15	鶴見 KRS815-60	200	15	4.0	1,742	200	15	235kg		
50	23-10SP	200-15	鶴見 KRS815-60	200	15	4.0	1,742	200	15	235kg		
51	R3-5SP	200-37	櫻川ポンプ U-2508C	200	35	4.0	3,600	200	37	510kg	貸出中	R6.6.3～R7.3.31
52	R3-6SP	200-37	櫻川ポンプ U-2508C	200	35	4.0	3,600	200	37	510kg	貸出中	R6.6.3～R7.3.31
【排水パッケージポンプ】												
番 号	管理番号	規格	ポ ン プ 型 式 ・ 仕 様 等					モータ仕様		重量	貸出の有 無	貸出期間
		水中ポンプ: φ	型 式	呼称口径 (m/m)	全揚程 (m)	吐 出 量 (m3/min)	台 数 (台)	定格電圧 (V)	標 記 出 力 (kw)			
53	23-7PP	200	200LSM-KF	200	10	10.0	2	200	12	920kg (ポンプ本体30kg)		
54	23-12PP	200	200LSM-KF	200	10	10.0	2	200	12	920kg (ポンプ本体30kg)		
【可搬式発電機】												
番 号	管理番号	規格	型 式	型番	容量kVA 50/60Hz	タンク容量 (ℓ)	幅×奥行×高×重量 cm×cm×cm×kg	貸出の有 無	貸出期間			
55	23-7G	ディーゼル	01B001P	D13855000309	37/45	350	88×175×180×1490					
56	23-12G	ディーゼル	01B001P	D13855000321	37/45	350	88×175×180×1490					
57	R3-1G	ディーゼル	DCA-125LSIE	3967468	100/125	250	108×265×160×2290	貸出中	R6.6.3～R7.3.31			

保有ポンプ一覧表

【水中ポンプ】令和2年8月5日近畿農政局より九州農政局へ管理換を実施												
番 号	管理番号	規格	ポンプ型式・仕様等					モータ仕様		重量	貸出の有無	貸出期間
		水中ポンプ: φ-kw	型 式	呼称口径 (m/m)	全揚程 (m)	吐 出 量 (m3/min)	回 転 数 (rpm)	定格電圧 (V)	標 記 出 力 (kw)			
58	9-3SP	100-11	鶴見 GHV-411	100	35	1.0		200	11	370		東北局へ管理換
59	16-1SP	100-11	鶴見 KTZ-411	100	35	1.0		200	11	370		東北局へ管理換
60	16-2SP	100-11	鶴見 KTZ-411	100	35	1.0		200	11	370		東北局へ管理換
61	20-6SP	100-11	鶴見 KTZ-411	100	35	1.0		200	11	380		故障(修理不可)につき 破棄予定