

## 回 答 書

業務名：令和8年度 濃尾用水地区 犬山頭首工取水制御設備保守点検業務

番号	質 問	回 答	備 考
1	電波水位計（4台）のメーカーと型式をご教授下さい。	電波水位計は4台とも以下の通り 型名 MRG-10A-5T8H 製造者名 東京計器㈱	
2	フロート式水位計（2台）のメーカーと型式をご教授下さい。	フロート式水位計は、2台とも以下の通り 型名 LE-212-5 製造者名 愛知時計電機(株)	
3	超音波流量計（4台）のメーカーと型式をご教授下さい。	超音波流量計は4台以下の通り 型名 UFH-100 製造者名 東京計器(株)  型名 UF911G 製造者名 トキメック（現 東京計器(株)）  型名 UF911G 製造者名 トキメック（現 東京計器(株)）  型名 UF961 製造者名 トキメック（現 東京計器(株)）	
4	犬山頭首工取水制御設備に異常が発生し、監督職員より臨時点検の指示があった場合、速やかに同上の点検技術者等を派遣し点検を行うものとする。と記載されていますが、昨年の実績（何回か）を教えてください。	臨時点検について、令和6年度は7回、令和7年度は、現時点で5回実施。	
5	速やかに派遣とありますが、時間的な制約を教えてください。 （24時間以内とか48時間以内とか）	故障や不具合状況にもよるが原則は当日又は時間によっては翌日対応となる。 また、臨時点検の結果に基づき「機器等の交換（予備品等）」「機器等の調達・修理」等の対応を行う。	